



# **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй**

## **ЗАПОВЕД**

№ 118 - 2430

гр.Козлодуй, 20 /108 2020 г.

На основание чл.108, т.1 и т.3 и чл.109, във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в Доклад на комисия назначена със Заповед №АД-328/05.02.2020 г. за извършване на оценка и класиране на участниците, подали оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канални и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”** открита с решение №ЗОП-Р-179/27.12.2019 г., с уникален номер в РОП 00353-2019-0148

**1. Обявявам класираните участници в процедурата, както следва:**

**Първо място: “КМС” ЕООД, гр.София**

ЕИК: 121034658

Телефон: 02/ 439 24 00

e-mail: [kmc@kmc-bg.com](mailto:kmc@kmc-bg.com)

Лице за контакти: Теодор Осиковски

с подизпълнители:

**“Монтажи Ко” ЕООД, гр. София**

ЕИК 175329555

Телефон: 02/ 920 40 58

e-mail: [office@montagi-co.com](mailto:office@montagi-co.com)

Лице за контакти: Белин Маринов

с дял от поръчката - до 10 %.

и **“Електро Пуск”ООД, гр. Козлодуй**

ЕИК 204032509

Телефон: 0885309974

e-mail: [office.electropusk@gmail.com](mailto:office.electropusk@gmail.com)

Лице за контакти: Гълъбин Младенов

с дял от поръчката - до 1,5 %.

**Второ място: “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй**

ЕИК: 202363027

Телефон: 0973 70202

e-mail: [office@energomontaj-mk.com](mailto:office@energomontaj-mk.com)

Лице за контакти: Димитър Колев

с подизпълнител:

**“Електро Пуск”ООД, гр. Козлодуй**

ЕИК 204032509

Телефон: 0885309974

e-mail: [office.electropusk@gmail.com](mailto:office.electropusk@gmail.com)  
Лице за контакти: Гълъбин Младенов  
с дял от поръчката - до 1,7 %.

**Трето място “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София**

ЕИК: 130638700  
Телефон: 02/975 05 05  
e-mail: [office@megael.com](mailto:office@megael.com)  
Лице за контакти: Кристина Михайлова

с подизпълнител:

**“Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй**  
ЕИК 204032509  
Телефон: 0885309974  
e-mail: [office.electropusk@gmail.com](mailto:office.electropusk@gmail.com)  
Лице за контакти: Гълъбин Младенов  
с дял от поръчката - до 10%.

2. **Определям участникът “КМС” ЕООД, гр.София**, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че за участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор и офертата му е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и критерий за възлагане “най-ниска цена”.

**3. Отстранявам участниците:**

**3.1. Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив, Участници в Обединението:**  
“Променергомонтаж” АД, гр. Пловдив с ЕИК: 115079353 и “Красин” ООД, гр.Смолян, с ЕИК: 120548749

Телефон: 032/ 397210  
e-mail: [office@pem.bg](mailto:office@pem.bg)

Лице за контакти: Мирен Красин

Мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при следните мотиви:

За предвидените за доставка кабелноносещи системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

Съгласно т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

“Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни.”

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, е изискано от участника да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в

превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

Представените допълнителни документи не отговарят на изискванията заложи в т.2.4. на Техническото задание с №19.ЕП-2.ТЗ.401, а именно “Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни”. Участниците не са представили „Доклад от изпитване”, придружен с „Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете”, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В документите, които участникът допълнително е представил съдържат сертификат с №40044181 от VDE „Институт за изпитване и сертификация”, включващ описание на кабелноносещи системи тип MTC и тип MTS, както и че същите са тествани и сертифицирани съгласно DIN EN 61537 (VDE0639):2007-09; EN 61537:2007. Към сертификата е приложен и документ за тест на кабелна скара тип MTS по IEC 61537. Документите са представени на оригиналния език и в превод на Български език. В цитирания сертификат е посочен интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), на който може да бъде проверен въпросният сертификат и изрично е записано, че **същият е валиден само ако е публикуван на интернет страницата на VDE.**

Предвид гореказаното, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е извършила проверка на сертификат с №40044181 на посочения интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) и установи, че има различия между публикувания сертификат и този представен от участника. Различията се състоят в това, че в справката извършена на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) е видно, че сертификат с №40044181 се отнася само за кабелни системи от тип MTC. В представеният от участника сертификат със същия номер, на страница 2 в поле „Видове” е записан и тип кабелна система MTS.

Предвид констатираните несъответствия, комисията е извършила допълнителна справка за сертификат с № 40044181 на официалния сайт на производителя, а именно на <https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>.

Комисията е констатирала, че и на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), така и на интернет адрес (<https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>) е видно, че приложения сертификат с №40044181, от участника в допълнителни документи/или информация се отнася само за кабелни системи тип MTC но не и за тип MTS.

С оглед на извършените констатации, не става ясно на каква база е представен приложения документ за тест на кабелноносещи системи тип MTS по IEC 61537, тъй като в сертификат с № 40044181 не фигурира вид на кабелни системи MTS.

От офертата на участника е видно че ще използват кабелни скари тип MTS 54.300 E3 и MTS 54.500 E3.

### **3.2. Риск Инженеринг” АД, гр.София**

ЕИК: 040463255

Телефон: 2/ 80 89 702

e-mail: [tenders@riskeng.bg](mailto:tenders@riskeng.bg)

Лице за контакти: Нели Беширова

Мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при следните мотиви:

За предвидените за доставка кабелноносещи системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

Съгласно т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

“Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни.”

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, е изискано от участника да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

Представените допълнителни документи не отговарят на изискванията заложи в т.2.4. на Техническото задание с №19.ЕП-2.ТЗ.401, а именно “Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни”. Участниците не са представили „Доклад от изпитване”, придружен с „Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете”, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В документите, които участникът допълнително е представил съдържат сертификат с №40044181 от VDE „Институт за изпитване и сертификация”, включващ описание на кабелноносещи системи тип MTC и тип MTS, както и че същите са тествани и сертифицирани съгласно DIN EN 61537 (VDE0639):2007-09; EN 61537:2007. Към сертификата е приложен и документ за тест на кабелна скара тип MTS по IEC 61537. Документите са представени на оригиналния език и в превод на Български език. В цитирания сертификат е посочен интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), на които може да бъде проверен въпросният сертификат и изрично е записано, че **същият е валиден само ако е публикуван на интернет страницата на VDE.**

Предвид гореказаното, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е извършила проверка на сертификат с №40044181 на посочения интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) и установи, че има различия между публикувания сертификат и този представен от участника. Различията се състоят в това, че в справката извършена на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) е видно, че сертификат с №40044181 се отнася само за кабелни системи от тип MTC. В представеният от участника сертификат със същия номер, на страница 2 в поле „Видове” е записан и тип кабелна система MTS.

Предвид констатираните несъответствия, комисията е извършила допълнителна справка за сертификат с № 40044181 на официалния сайт на производителя, а именно на <https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>.

Комисията е констатирала, че и на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), така и на интернет адрес (<https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>) е видно, че приложеният сертификат с №40044181, от участника в допълнителни документи/или информация се отнася само за кабелни системи тип MTC но не и за тип MTS.

С оглед на извършените констатации, не става ясно на каква база е представен приложението документ за тест на кабелносеци системи тип MTS по IEC 61537, тъй като в сертификата с № 40044181 не фигурира вид на кабелни системи MTS.

От офертата на участника е видно че ще използват кабелни скари тип MTS 54.300 E3 и MTS 54.500 E3.

**3.3. Обединение ДЗЗД “Парсек Системс”, гр.Димитровград, Участници в Обединението:**  
“Парсек Груп” ЕООД, гр.София, с ЕИК: 203215490 и “Кабле Системс” ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК: 202648802

Телефон: 0878 698 300

e-mail: [office@parsec-group.bg](mailto:office@parsec-group.bg)

Лице за контакти: Бончо Бонев

Мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при следните мотиви:

За предвидените за доставка кабелносеци системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

Съгласно т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

“Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни.”

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, е изискано от участника да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

Представените допълнителни документи не отговарят на изискванията заложи в т.2.4. на Техническото задание с №19.ЕП-2.ТЗ.401, а именно “Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни”. Участниците не са представили „Доклад от изпитване”, придружен с „Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете”, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В документите, които участникът допълнително е представил съдържат сертификат с №40044181 от VDE „Институт за изпитване и сертификация”, включващ описание на кабелносеци системи тип MTC и тип MTS, както и че същите са тествани и сертифицирани съгласно DIN EN 61537 (VDE0639):2007-09; EN 61537:2007. Към сертификата е приложен и документ за тест на кабелна скара тип MTS по IEC 61537. Документите са представени на оригиналния език и в превод на Български език. В цитирания сертификат е посочен интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), на които може да бъде проверен въпросният сертификат и изрично е записано, че **същият е валиден само ако е публикуван на интернет страницата на VDE.**

Предвид гореказаното, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е извършила проверка на сертификат с №40044181 на посочения интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) и установи, че има различия между публикувания сертификат и този представен от участника. Различията се състоят в това, че в справката извършена на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) е видно, че сертификат с №40044181 се отнася само за кабелни системи от тип МТС. В представеният от участника сертификат със същия номер, на страница 2 в поле „Видове” е записан и тип кабелна система MTS.

Предвид констатираните несъответствия, комисията е извършила допълнителна справка за сертификат с № 40044181 на официалния сайт на производителя, а именно на <https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>.

Комисията е констатирала, че и на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), така и на интернет адрес (<https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>) е видно, че приложения сертификат с №40044181, от участника в допълнителни документи/или информация се отнася само за кабелни системи тип МТС но не и за тип MTS.

С оглед на извършените констатации, не става ясно на каква база е представен приложения документ за тест на кабелноносеци системи тип MTS по IEC 61537, тъй като в сертификат с № 40044181 не фигурира вид на кабелни системи MTS.

От офертата на участника е видно че ще използват кабелни скари тип MTS 54.300 E3 и MTS 54.500 E3.

#### **3.4. “Ековат-България” ЕООД, с. Баните**

ЕИК: 201098985

Телефон: 0888 860809

e-mail: [ecowat\\_bulgaria@abv.bg](mailto:ecowat_bulgaria@abv.bg)

Лице за контакти: Румен Фиданов

Мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при следните мотиви:

За предвидените за доставка кабелноносеци системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

Съгласно т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

“Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни.”

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, е изискано от участника да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

Представените допълнителни документи не отговарят на изискванията заложен в т.2.4. на Техническото задание с №19.ЕП-2.ТЗ.401, а именно “Скарите да притежават документ

доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни”. Участниците не са представили „Доклад от изпитване”, придружен с „Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете”, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В документите, които участникът допълнително е представил съдържат сертификат с №40044181 от VDE „Институт за изпитване и сертификация”, включващ описание на кабелносеци системи тип MTC и тип MTS, както и че същите са тествани и сертифицирани съгласно DIN EN 61537 (VDE0639):2007-09; EN 61537:2007. Към сертификата е приложен и документ за тест на кабелна скара тип MTS по IEC 61537. Документите са представени на оригиналния език и в превод на Български език. В цитирания сертификат е посочен интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), на които може да бъде проверен въпросният сертификат и изрично е записано, че **същият е валиден само ако е публикуван на интернет страницата на VDE.**

Предвид гореказаното, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е извършила проверка на сертификат с №40044181 на посочения интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) и установи, че има различия между публикувания сертификат и този представен от участника. Различията се състоят в това, че в справката извършена на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) е видно, че сертификат с №40044181 се отнася само за кабелни системи от тип MTC. В представеният от участника сертификат със същия номер, на страница 2 в поле „Видове” е записан и тип кабелна система MTS.

Предвид констатираните несъответствия, комисията е извършила допълнителна справка за сертификат с № 40044181 на официалния сайт на производителя, а именно на <https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>.

Комисията е констатирала, че и на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), така и на интернет адрес (<https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>) е видно, че приложеният сертификат с №40044181, от участника в допълнителни документи/или информация се отнася само за кабелни системи тип MTC но не и за тип MTS.

С оглед на извършените констатации, не става ясно на каква база е представен приложеният документ за тест на кабелносеци системи тип MTS по IEC 61537, тъй като в сертификат с № 40044181 не фигурира вид на кабелни системи MTS.

От офертата на участника е видно че ще използват кабелни скари тип MTS 54.300 E3 и MTS 54.500 E3.

**3.5. Обединение “Стенли-Шенбор”, гр. Лом, Участници в Обединението: “Стенли 03”**  
ЕООД гр. Лом, с ЕИК: 111553117 и “Шенбор” ЕООД, гр. София, с ЕИК: 204037902  
Телефон: 0899103888

e-mail: [office@stenli-bg.com](mailto:office@stenli-bg.com)

Лице за контакти: Стефан Костов

Мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при следните мотиви:

За предвидените за доставка кабелносеци системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

Съгласно т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

“Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни.”

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, е изискано от участника да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

Представените допълнителни документи не отговарят на изискванията заложи в т.2.4. на Техническото задание с №19.ЕП-2.ТЗ.401, а именно “Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни”. Участниците не са представили „Доклад от изпитване”, придружен с „Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете”, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В документите, които участникът допълнително е представил съдържат сертификат с №40044181 от VDE „Институт за изпитване и сертификация”, включващ описание на кабелноносещи системи тип MTC и тип MTS, както и че същите са тествани и сертифицирани съгласно DIN EN 61537 (VDE0639):2007-09; EN 61537:2007. Към сертификата е приложен и документ за тест на кабелна скара тип MTS по IEC 61537. Документите са представени на оригиналния език и в превод на Български език. В цитирания сертификат е посочен интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), на които може да бъде проверен въпросният сертификат и изрично е записано, че **същият е валиден само ако е публикуван на интернет страницата на VDE.**

Предвид гореказаното, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е извършила проверка на сертификат с №40044181 на посочения интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) и установи, че има различия между публикувания сертификат и този представен от участника. Различията се състоят в това, че в справката извършена на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)) е видно, че сертификат с №40044181 се отнася само за кабелни системи от тип MTC. В представеният от участника сертификат със същия номер, на страница 2 в поле „Видове” е записан и тип кабелна система MTS.

Предвид констатираните несъответствия, комисията е извършила допълнителна справка за сертификат с № 40044181 на официалния сайт на производителя, а именно на <https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>.

Комисията е констатирала, че и на интернет адрес ([www.vde.com/certificate](http://www.vde.com/certificate)), така и на интернет адрес (<https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>) е видно, че приложения сертификат с №40044181, от участника в допълнителни документи/или информация се отнася само за кабелни системи тип MTC но не и за тип MTS.

С оглед на извършените констатации, не става ясно на каква база е представен приложения документ за тест на кабелноносещи системи тип MTS по IEC 61537, тъй като в сертификат с № 40044181 не фигурира вид на кабелни системи MTS.

От офертата на участника е видно че ще използват кабелни скари тип MTS 54.300 E3 и MTS 54.500 E3.



На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му и в същия ден съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

[http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&id=4611](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4611)

На основание чл.197, ал.1, т.7, б."а" от ЗОП настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от връчването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НАСКО МИХОВ

A circular official stamp of the Agency for Competition Protection (ЗАОП) is positioned over the signature. The stamp contains the text "ЗАОП" in the center, "г. Козлево" at the top, and "ЕАД" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends downwards.