

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор №102000115 / 03.11.2020 г. с предмет „Доставка на специфични резервни части за запорна арматура”

Днес 16.08.21 г. в гр.Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, със седалище и адрес на управление: България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов, в качеството на Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Енек Консулт” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204023144, представлявано от Арменуи Мадоян – Управител с **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ „Еско Инженеринг” АД, гр. София** с ЕИК 131147421, представлявано от Лъчезар Софрониев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1 т.7 от Закона за обществени поръчки и във връзка с писмо Вх.№ Ф-336/25.01.2021 г. се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

В Приложение № 3 – Спецификация на **Изпълнителя** - Обособена позиция № 2 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-01-82, подпозиция № 1 с ИД по ВААН 128533 – Електропривод МОА ОС 500-100 типов номер 52074.3040, за задвижка А 00 123-0040/250-300, Ду300/250, Рр4Мра, Т=250°С, Поз. 128; ТУ 422-14-01-82 в херметичен обем, за арматури по система 6TF;6TQ;TG се заменя с

Електропривод МОА ОС 400-95 типов номер 52074.7020, за задвижка А 00 123-0040/250-300, Ду300/250, Рр4Мра, Т=250°С, поз. 128 от ТУ 422-14-01-82 в херметичен обем, за арматури по система 6TF;6TQ;TG

В Приложение № 3 – Спецификация на **Изпълнителя** - Обособена позиция № 3 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-110-88-А, позиция №1 с ИД по ВААН 128399 – Електропривод тип МОА ОС 500-40, 52074.3000, за силфонен Z вентил тип

A10 823-0040/250- 150, DN150, Pp2,5Mpa, T=200°C, поз. 6 от ТУ 422-С-110-88-А; за херметичен обем за арматури по система 6TQ;6TF;6TG се заменя с

Електропривод тип МОА ОС 250-40, 52072.7110, за силфонен Z вентил тип А10 823-0040/250- 150, DN150, Pp2,5Mpa, T=200°C, поз. 6 от ТУ 422-С-110-88-А; за херметичен обем за арматури по система 6TQ;6TF;6TG

Всички останали условия на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
АРМЕНУИ МАДОЯН

ЗЗЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗП
НАС

ЗЗЛД

Съгла
Зам. I
Директор
Директор
И.Д. I
Р-л У
Начал
Изгот
Р-л се