




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на промишлена арматура, колена и фасонни части за тръбопроводи”
рег. № в АОП 00353-2017-0055

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №№ Ф-2686/27.04.2017г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Обособена позиция № 5- „Доставка на колена и фасонни детайли за тръбопроводи“, подпозиции 21,22 и 23- преход безшевен, концентричен, на заварка. Каква е дебелината на стената в мм.?

ОТГОВОР 1:

за подпозиция 21: преход (Ду150)ф159х4,5мм - (Ду100)ф108х4мм;
за подпозиция 22: преход от тръбопровод ф89х5мм към ф76х4,5мм;
за подпозиция 23: преход от тръбопровод ф89х5мм към ф57х3мм.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

