




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на промишлена арматура, колена и фасонни части за тръбопроводи” рег. № в АОП 00353-2017-0055



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №№ Ф-2749/28.04.2017г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Посочената температура от 130° постоянна работна температура ли е или кратковременна.

ОТГОВОР 1: Температурата 130 градуса целзий е постоянна работна температура.

ВЪПРОС 2: Какъв е преминаващият през Бътерфлай клапата флуид.

ОТГОВОР 2: Работният флуид е химически обезсолена вода.

ВЪПРОС 3: Възможно ли е да предложим Бътерфлай клапа с друг вид уплътнение, подходящо за посочения от Вас флуид и температура (Viton, PTFE, метал/метал)

ОТГОВОР 3: За артикул с ID103294 изискванията за уплътнението са дадени в Техническата спецификация. За артикул с ID107878 е възможно да се предложи материал на уплътнението подходящ за посочения флуид и работна температура.

ВЪПРОС 4: Имате ли изискване за диска на Бътерфлай клапата – неръждаем или стоманен Бътерфлай клапата да е двупосочна или еднопосочна.

ОТГОВОР 4: В техническата спецификация няма изискване за вид на стоманата на диска. Не са посочени изисквания за еднопосочна или двупосочна клапа. И двата варианта са приемливи.

ВЪПРОС 5: Има ли значение строителната дължина. Ако „Да”, моля посочете

ОТГОВОР 5: Няма значение строителната дължина.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

