




# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в пряко договаряне с предмет: “Доставка на разтвор литиев бромид LiBr, за абсорбционните охладителни машини (АОМ) RAW090 и RCW060 и специфични резервни части за помпи”

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-3890/30.06.2017 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:**

В описанието на обществената поръчка от 28.06.2017. не успях да разбера дали става дума за резервни части за помпи Ebara, или за нови помпи. В случай, че става дума за нови помпи, въпреки условието на поръчката – „пряко договаряне“, бих желал да предложа оферта, ако е възможно.

В приложение изпращам описание на видове помпи, които ф-мата предлага за атомни централи.

Ще Ви бъда благодарен за кратък коментар.

**ОТГОВОР:**

В сектор “О I к-р” през 2007 г. помпи с технологични позиции 0TR50D01,02; 0TR70D01,02 и 0UG30D01,02 от системи 0TR50, 0TR70 и 0UG30 предназначени за изпомпване на дестилатен флуид са подменени с помпи от нов тип - 3LP-32-200/4, произведени от фирма „Ebara Pumps Europe”. В условия на непрекъснат режим на работа на помпите се наблюдава интензивно износване на уплътнителните елементи на челните уплътнения. В тази връзка за ремонтната поддръжка на съоръженията през 2017 г. са ни необходими ремонтни комплекти, включващи - челно уплътнение, шпонка, О-пръстен и гайка за работното колело за помпа тип: 3LP на фирма EBARA.

Не става дума за нови помпи, а за резервни части за наличните помпи, произведени от фирма „Ebara Pumps Europe”.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

