




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на високоволтова комутационна апаратура” 00353-2018-0108



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Необходимо ли е към доставката на обособена позиция № 1 и № 2 да се включва метална конструкция за изисканото оборудване?

ОТГОВОР 1: В обема на доставката не се включва металната конструкция за монтаж на изискваното от нас оборудване. Може да се дадат чертежи на препоръчителна конструкция според завода-производител.

ВЪПРОС 2: Може ли да потвърдите нашето разбиране, че сеизмичните изисквания от приложение „Спецификация Сп.ХТС-10/2015” се отнася за всяка обособена позиция?

ОТГОВОР 2: Сеизмичните изчисления се отнасят само за обособена позиция № 3.

ВЪПРОС 3: Моля да потвърдите нашето разбиране, че при подаване на оферта е необходима да се представи валиден документ за правоспособност (сертификат) за шеф-монтажник?

ОТГОВОР 3: На етап заявление или оферта не се изисква представянето на документ за шеф-монтажник.

ВЪПРОС 4: Моля да потвърдите нашето разбиране, че разходите по време на посещението в завода производител са за сметка на възложителя?

ОТГОВОР 4: Съгласно т. 4.3. от Техническото задание, възложителят ще командирова 2 технически лица в завода производител за сметка на изпълнителя по време на производството на първата единица. Разходите за пътни, дневни и квартирни са за сметка на изпълнителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

