



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

## ЗАПОВЕД

№ АД - 3031

гр. Козлодуй, 04 / 11 2019 г.

На основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и Протоколи на комисия по Заповед № АД-2230/19.07.2018 г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-133/07.06.2018 г. за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на високоволтова комутационна апаратура”, уникален номер в РОП № 00353-2018-0105, с прогнозна стойност 1 500 000,00 лв. без ДДС.

## ОБЯВЯВАМ

I. Отстранените участници в процедурата по обособена позиция № 1 „Високоволтови прекъсвачи за напрежение 110 kV”, с прогнозна стойност 495 000,00 лв. без ДДС:

I.1. „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД, гр. Стара Загора ЕИК 833055130

Телефон: 042/ 600-131

Email: [office@contragent.com](mailto:office@contragent.com)

Лице за контакти: Станчо Пантов

със следните мотиви:

Правно основание:

Чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание:

Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като участникът офертира оборудване със степен на защита IP55, при изискване на възложителя IP65:

I.2. „СИМЕНС” ЕООД, гр. София ЕИК 121746004

Телефон: 02/ 8115-170

Email: [angel.altavanski@siemens.com](mailto:angel.altavanski@siemens.com)

Лице за контакти: Ангел Алтавански

със следните мотиви:

Правно основание:

Чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание:

Офертата на участника по обособена позиция № 1, не отговаря на изискванията на възложителя, поради следното:

- Участникът предлага пълно време за изключване 50 ms, при изискване на възложителя –  $\leq 45$  ms;
- Участникът предлага номинално напрежение на електродвигателя 220 VDC +10%/-15%, при изискване на възложителя – 230 VDC  $\pm 10\%$ ;
- Участникът предлага номинално захранващо напрежение на включвателната и изключвателната бобина Closing 220 VDC +10%/-15% и Tripping 220 VDC +10%/-30%, при изискване на възложителя – 230 VDC  $\pm 10\%$ ;
- Участникът предлага изпитвателно напрежение на вторичните вериги 2 kV/ 1 min, при изискване на възложителя – 4 kV;
- Участникът предлага оборудване със степен на защита IP55, при изискване на възложителя IP65.

**I.3. „ЕЛЕКТРОИМПЕКС ЕНТЪРПРАЙЗ” ЕООД, гр. София ЕИК 130590579**

Телефон: 02/ 963-50-42

Email: [elim\\_ent@abv.bg](mailto:elim_ent@abv.bg)

Лице за контакти: Христо Йорданов

със следните мотиви:

Правно основание:

Чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание:

Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя, поради това, че той офертира Трифазни високоволтови прекъсвачи тип ВТГ-110.IV-40/2000 У1, които са с номинално напрежение 110 kV, вместо изискваното от възложителя номинално напрежение 123 kV.

Протоколите от типови изпитания на оборудването са за следните типове Трифазни високоволтови прекъсвачи:

- 01-3/1-12-190-2016 за ВТГ-123.IV-40/2000 У1 (VTG-123.IV-40/2000 U1), в който е посочено номинално напрежение 123 kV;
- 01-3/1-12-191-2016 за ВТГ-123.IV-40/2000 У1, в който е посочено номинално напрежение 123 kV;
- Техническо описание на ВТГ-110.III/IV-40/2000/3150 У1/УХЛ1, в което е посочено номинално напрежение 110 kV.

Видно от Протоколите от типови изпитания, прекъсвачите с индекс 110 в наименованието на типа са с номинално напрежение 110kV, а тези с индекс 123 са с номинално напрежение 123 kV.

В допълнителни разяснения на участника, производителят ООО „ЗЭТО” посочва, че прекъсвач тип ВТГ-110.IV-40/2000 У1 е с номинално напрежение 110kV (110kV), вместо изискваното номинално напрежение, съгласно документацията за участие – 123kV

**I.4. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София ЕИК 131087680**

Телефон: 887/ 868-88-60

Email: [office@qvant-bg.com](mailto:office@qvant-bg.com)

Лице за контакти: Красимир Пъшев

със следните мотиви:

Правно основание:

Чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание:

Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя, поради това, че той офертира оборудване със степен на защита IP55, при изискване на възложителя IP65.

## ПРЕКРАТЯВАМ

Обособена позиция № 1 „Високоволтови прекъсвачи за напрежение 110 kV“, на основание чл. 110, ал. 1, Т. 2 от ЗОП, тъй като всички оферти, подадени за тази обособена позиция, не отговарят на условията за представяне, поставени от възложителя в документацията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача [http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&id=3498](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3498)

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

