



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АД-3034

гр. Козлодуй, 04 / 11 2019 г.

На основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и Протоколи на комисия по Заповед № АД-2230/19.07.2018 г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-133/07.06.2018 г. за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на високоволтова комутационна апаратура”, уникален номер в РОП № 00353-2018-0105, с прогнозна стойност 1 500 000,00 лв. без ДДС.

ОБЯВЯВАМ

I. Класираните участници в процедурата по обособена позиция № 2 „Високоволтови разединители за напрежение 110 kV”, с прогнозна стойност 755 000,00 лв. без ДДС, в съответствие с предварително обявения критерий за възлагане “оптимално съотношение качество/цена“:

I-во място „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, ЕИК 131087680

Телефон: 887/ 868-88-60

Email: office@qvant-bg.com

Лице за контакти: Красимир Пъшев

II-ро място „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833055130

Телефон: 042/ 600-131

Email: office@contragent.com

Лице за контакти: Станчо Пантов

III-то място „СИМЕНС” ЕООД, гр. София, ЕИК 121746004

Телефон: 02/ 8115-170

Email: angel.altavanski@siemens.com

Лице за контакти: Ангел Алтавански

IV-то място „ЦЕРБ-ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, ЕИК 203839059

Телефон: 02/ 8105-400

Email: info@cerb.bg

Лице за контакти: Йордан Киряков

II. Отстранените участници в процедурата:

II.1. „ЕЛЕКТРОИМПЕКС ЕНТЪРПРАЙЗ” ЕООД, гр. София ЕИК 130590579

Телефон: 02/ 963-50-42

Email: elim_ent@abv.bg

Лице за контакти: Христо Йорданов

със следните мотиви:

Правно основание:

Чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание:

Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като той офертира Трифазни разединители тип РГ.2-110.II/2000-50 УХЛ1, които са с номинално напрежение 110 kV, вместо изискваното от възложителя номинално напрежение 123 kV.

Протоколите от типови изпитания на оборудването са за следните типове Трифазни високоволтови разединители:

- 01-3/1-12-155-2016 за РГ.2-123.II/1000-40 УХЛ1, в който е посочено

номинално напрежение 123 kV;

• 13-1/12-98-01-2006 за РГ.2-123.И/2000-40 УХЛ1, в който е посочено номинално напрежение 123 kV;

• 13-1/12-105-01-2008 за РГ.2-110/1000-40 УХЛ1, в който е посочено номинално напрежение 110 kV;

• 13-1/12-106-04-2008 за РГ.2-110/2000-50 УХЛ1, в който е посочено номинално напрежение 110 kV;

• 52-2007 за РГ-110/1000М УХЛ1, в който е посочено номинално напрежение 110 kV;

• 02-3/1-12-068-02-2010 за РГ-110/1000-40 УХЛ1, в който е посочено номинално напрежение 110 kV.

Видно от Протоколите от типови изпитания, разединители с индекс 110 в наименованието на типа са с номинално напрежение 110kV, а тези с индекс 123 са с номинално напрежение 123 kV.

О П Р Е Д Е Л Я М

Участника „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, ЕИК 131087680, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка по **обособена позиция № 2 „Високоволтови разединители за напрежение 110 kV”** с горепосочения предмет с мотива, че офертата му отговаря на предварително обявените условия на поръчката и е получил най-висока оценка, съгласно избрания критерий за възлагане “оптимално съотношение качество/цена”.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3498

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а” от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

