



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 6 kv трифазни асинхронни електродвигатели тип 4АЗМ-500/6000УХЛ4”

рег. № в АОП 00353-2017-0167

Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане на основание чл.33 от ЗОП, АЕЦ вх.№Ф-6228/15.11.2017 г., Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Какъв тип датчици и каква е приблизителната бройка резервни датчици за двигател с обем:

- 5TQ11,21,31T01;02 температура на студения въздух за охлаждане – ТСМ, Гр23, 0+50°C
- 5TQ11,21,31T01 температура на топлия въздух на електродвигателя – ТСМ, Гр23, 0+100°C

ОТГОВОР 1:

Експлоатираният в момента изчислителен комплект позволява обработка на сигнали за температура на студения и топлия въздух на електродвигателя с номинални статични характеристики по DIN и ГОСТ.

Съгласно т.2.5. от Техническо задание №2016.35.ЕЧ.ТQ.ТЗ.1424 като резерв да бъдат доставени по 10% от общата бройка за всеки модел датчици.

ВЪПРОС 2:

Може ли да се удължи срокът за подаване на документи за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на 6 kv трифазни асинхронни електродвигатели тип 4АЗМ-500/6000УХЛ4”?

ОТГОВОР 2:

Срокът за подаване на заявления е удължен до 27.11.2017 г. с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗОП-Р-242/03.11.2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

