



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ ВД-220

гр.Козлодуй, 28 /07/ 2019г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 106, ал. 6 и чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия, назначена по Заповед № АД-3506/21.11.2018г., във връзка със Заповед № АД-2562/21.08.2018г. и във връзка с процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **„Модернизация на системата за възбуждане на 9(10)GQ”**, открита с Решение № ЗОП-Р-160/10.07.2018г., с което са одобрени Обявление № ЗОП-О-399/10.07.2018г., публикувано в ОВ на ЕС под № 2018/S 132-301533/12.07.2018г., рег. номер на поръчката 00353-2018-0127 и прогнозна стойност 4 169 000 лв. без ДДС.

1. Отстранявам следните участници в процедурата:

1.1. “СИМЕНС” ЕООД, гр. София

ЕИК: 121746004

Телефон: 02/8115629

Email: boriana.manolova@siemens.com;

Orlin.alexandrov@siemens.com;

Rainer.florian@siemens.com

Лица за контакти: Боряна Манолова – Управител

Орлин Александров - Управител

Правно основание: чл.107, т.2, б. а) от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание: В представеното от участника техническо предложение, част от офертата за участие в процедурата, са налице несъответствия с условията и изискванията, поставени от Възложителя, както следва:

- **Работната програма с видовете дейности, които ще се изпълняват** (Образец по т.1.2.1.) не отговаря на изискванията на т. 3.4.1.2.1 от Указанията. Същата трябва да съдържа подробно описание на видовете дейности, които ще се изпълняват в хронологичен ред, необходимия брой човеко-месеци за отделните видове дейности и документите, които ще се отчитат. В случай, че участникът ще използва подизпълнители или е обединение, в работната програма се посочва коя дейност от кого ще се изпълнява, като констатираните несъответствия са както следва:

- Посочени са човеко-месеците за отделните дейности, но не са посочени документи, по които ще се отчитат;

- Не е посочено коя дейност от кой подизпълнител ще се изпълнява.

- Не са посочени проектни части „ПБЗ’ (съгласно изискванията на т. 2.2.11. от Техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455) и „Програмно осигуряване (софтуер)” (съгласно изискванията на т. 2.2.14. от Техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455).

- **Концепция за изпълнение на поръчката** не отговаря а изискванията на т. 3.4.1.2.2 от Указанията. Същата следва да включва описание на организацията за изпълнение на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол), разпределение във времето на техническите и човешките ресурси и съобразена с условията за изпълнение, анализ на дейностите по Техническото задание, отговорностите и правомощията на персонала на участника по време на изпълнение на дейностите, начин и методи на контрол на целия процес и т.н., като констатираните несъответствия са както следва:

- Представената Концепция за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на т. 3.4.1.2.2 от Указанията, като не е със съдържание описано в цитираната точка. Така изготвената „концепция” представлява по своята същност техническа спецификация.

- Относно описание на организацията за изпълнение на дейностите – не е посочен обем, последователност, обезпеченост и контрол. Описанието е

шаблонно и схематично.

- Липсва разпределение във времето на техническите и човешки ресурси;

- Отговорности и правомощията на персонала – посочено е единствено, че ще се назначи квалифициран ръководител, който ще надзирава проекта през целия период на изпълнението, без да е посочено разпределение във времето на технически и човешки ресурси;

- Представеният в офертата документ „концепция” не е със свеж печат и подпис на представител на участника, каквото е изискването на т. 3.4.1.2.2, изречение последно от Указанията;

- В т. 4.4.7 от „основни положения” от предложението на участника /стр. 19 от 26/ е записано, че работите по демонтаж и монтаж не са включени в тази оферта. Това не съответства на т.5. от Техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455;

- В т.4 от „Техническото описание” се предлага възбудителен трансформатор. Съгласно изискванията на т. 2.2.2.18. от Техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455 трябва да се използват съществуващите такива;

- Липсва информация, дали ще бъде осигурено захранване на оборудване в панели, които няма да се подменят, съгласно изискването на т. 2.2.2.15. от Техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455.

- **Спецификация на оборудването и резервните части** (образец по т.1.2.3. към офертата) не отговаря на изискванията на т. 3.4.1.2.3 от Указанията, в която следва да са включени характеристики, описание, производител и страна на произход, стандарти, количество, както и срок за доставка и др., които трябва да бъдат описани в съответствие с изискванията на Техническото задание, като констатираните несъответствия са както следва:

- Съгласно изискванията на т.2.1.1.1. и т.2.2.2.6. от Техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455, с цел независимост на двата канала е предвидено да има 2 (два) броя операторски панела, за всеки канал по отделно (позиция № 8 от спецификацията), а в предложението на участника е офертиран само един брой.

1.2. Консорциум „Риск Инженеринг – Кончар Инем”, гр. София

Телефон: 02/8089402

Email: tenders@riskeng.bg

Лице за контакти: Нели Беширова – Представяващ консорциума

Правно основание: чл.107, т.2, б. а) от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание: В представеното от участника техническо предложение, част от офертата за участие в процедурата, са налице несъответствия с условията и изискванията, поставени от Възложителя, както следва:

- **Концепция за изпълнение на поръчката** не отговаря на изискванията на т. 3.4.1.2.2 от Указанията, която следва да включва описание на организацията за изпълнение на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол), разпределение във времето на техническите и човешките ресурси и съобразена с условията за изпълнение, анализ на дейностите по Техническото задание, отговорностите и правомощията на персонала на участника по време на изпълнение на дейностите, начин и методи на контрол на целия процес и т.н., като констатираните несъответствия са:

В изложеното „техническо описание”:

- В текста на т.5.2 е записано: “... напрежение собствени нужди” е от един захранващ трансформатор за двата канала...”. Същото не осигурява независимост на каналите един от друг, съгласно изискването на т.2.2.2.5. от Техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455;
- В т.12. Блок на контролния панел (НМИ) – оферираното е за два канала с един оперативен панел (контролен панел (НМИ)). Това противоречи на т.2.1.1.4 и т. 2.2.2.6. от Техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455.

2. Прекратявам настоящата процедура на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП с мотива, че всички подадени оферти за участие в настоящата процедура, са неподходящи по смисъла на параграф 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно тъй като не отговарят на предварително обявените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в тридневен срок от издаването му, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3664

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10- (десет) дневен срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

