

ДОГОВОР

№. 18022238

Днес, 02.07.2018 година, в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Зам. изп. директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно с Рег. № 7239 от 19.10.2016г., наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Шнайдер Електрик България” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121587769, представлявано от Йонуц - Адриан Фаркаш – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA", се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA, наричани за краткост "стока". Предметът обхваща следните обособени позиции:

Позиция №1 – Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA;

Позиция №2 - Демонтаж, доставка и монтаж на нов полюс (комутационната камера) за прекъсвач тип FPX, производство на фирма Schneider Electric SA;

1.2. Стоката по т.1.1 е конкретизирана в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация №18.АЕЦ.ТСП.381 и Техническата спецификация №2018.30.ЕЧ.00.ТСП.1875 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **54 536,91** (петдесет и четири хиляди петстотин тридесет и шест лева и 0,91 стотинки) лева без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.1.1. По обособена позиция №1 – „Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA” цена за доставка на електроматериалите е в размер на 35 394,91 (тридесет и пет хиляди триста деветдесет и четири лева и 0,91 стотинки) лева без ДДС;

2.1.2. По обособена позиция №2 – „Демонтаж, доставка и монтаж на нов полюс (комутационната камера) за прекъсвач тип FPX, производство на фирма Schneider Electric SA” цена за доставка на оборудването е в размер на 15 447,00 (петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем) лева без ДДС;

2.1.3. По обособена позиция №2 – „Демонтаж, доставка и монтаж на нов полюс (комутационната камера) за прекъсвач тип FPX, производство на фирма Schneider Electric SA”

цената за демонтаж и монтаж на оборудването е в размер на 3 695,00 (три хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева без ДДС;

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1.2 и т. 2.1.3. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки и двустранно подписан протокол за завършен демонтаж, монтаж на полюса и положителен резултат от проведени изпитания на прекъсвач к.26 на секция 6ВС.

2.5. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по обособена позиция №1 ще бъде извършена, в срок до 4 (четири) месеца, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

3.2. Доставката на стоките по обособена позиция №2 ще бъде извършена, в срок до 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.

3.3. Срок за извършване на демонтаж, монтаж, изпитания и предаване на оборудването по обособена позиция №2 ще бъде в рамките на 15 (петнадесет) работни дни от даване фронт за работа.

3.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@ppr.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока за съответната обособена позиция трябва да съдържа:

Към обособена позиция №1 – „Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA”

- Приемо-предавателен протокол;
- Декларация за произход;
- Декларация за съответствие;

- Условия за съхранение;

Към обособена позиция №2 – „Демонтаж, доставка и монтаж на нов полюс (комуникационната камера) за прекъсвач тип FPX, производство на фирма Schneider Electric SA”

- Приемо-предавателен протокол;
- Сертификат/Декларация за произход на камерата;
- Сертификат/Декларация за съответствие на камерата;
- Условия за съхранение на камерата;
- Документ, указващ гаранционния срок на новодоставеното оборудване;
- Инструкция за монтаж на камерата към прекъсвача;

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език.

4.7. За дата на доставка на стоката по Обособена позиция №1 се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.7.1. За дата на доставка на стоката по Обособена позиция №2 се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на двустранно подписан протокол за завършен демонтаж, монтаж на полюса и положителен резултат от проведени изпитания на прекъсвач к.26 на секция 6ВС.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са окомплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или неокомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация за съответствие. Стоката трябва да бъде подходящо

опакована (единично и/или в комплекти), съгласно нормите на производителя, да предпазни при транспортиране и съхранение.

5.1.1. Стоката, предмет на обособена позиция №2, ще бъде доставена в оригинална заводска опаковка, изключваща механична деформация (изкривяване, ожулване, охлузване, счупване) и нарушаване целостта на корпуса, с обозначени символи за опасност, съхранение, захват и други. Оборудването да бъде етикирано по форма от чл.2 на Регламент за изпълнение (ЕС) №2015/2068 за установяване, съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 на ЕП и ЕС.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката по обособена позиция №1 се установява гаранционен срок 12 (дванадесет) месеца от приемане на доставката.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок по обособена позиция №1 се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 90 (деветдесет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3

5.6. За стоката по обособена позиция №2 се установява гаранционен срок 12 (дванадесет) месеца от дата на подмяна и жизнен цикъл 25 (двадесет и пет) години от приемане на доставката.

5.7. Ако в рамките на гаранционния срок по обособена позиция №2 се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.8. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 90 (деветдесет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.6.

5.9. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3. и т. 5.6./.

5.10. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект/отклонения, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече:

6.1.1. За стоката по обособена позиция №1 от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

6.1.2. За стоката по обособена позиция №2 от датата на двустранното подписване на договора.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация №18.АЕЦ.ТСП.381 и Техническата спецификация №2018.30.ЕЧ.00.ТСП.1875 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценови таблици на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Ивайло Кралчев – Р-л група ЕМА, ЕП2, тел.: 0975/73205.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Пламен Стоянов – Главен специалист Сервизна дейност, тел.: 02/9329320.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Шнайдер Електрик България“ ЕООД
1766 София
жк. Младост 4, Бизнес Парк, сгр. 4 ет. 6
тел/факс: 02/9329320; 02/9329393
E-mail: csc@schneiderelectric.bg
ЕИК: 121587769
ИН по ЗДДС: BG 121587769

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЙОНУЦ - АДРИАН ФАВКАШ



Съгласували:

Директор „Производство“:.....

21.06.2018 г. /Я. Янков/

Директор И и Ф:.....

12.06.2018 г. /Г. Кирков/

Р-л У-ние “Търговско”:.....

20.06.2018 г. /Р. Димитрова/

Р-л У-ние “Правно”:.....

12.06.2018 г. /К. Русалийска/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
факс: 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИВСКИ



Н-к отдел ОП:.....

28.05.2018 г. /В. Балджийска/

Р-л група ЕМА, ЕП2:.....

28.05.2018 г. /И. Кралчев/

Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”:.....

15.06.2018 г. /П. Илиева/

Изготвил:.....

28.05.2018 г. /Сл. Спасова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

bc

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензи за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**,

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Шнайдер Електрик България ЕООД
1766 София
жк. Младост 4, Бизнес Парк, сгр. 4 ет. 6
тел/факс: 02/9329320; 02/9329393
E-mail: csc@schneiderelectric.bg
ЕИК: 121587769
ИН по ЗДДС: BG 121587769

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЙОНОУЦ - АДРИАН ФАРКАШ



02.07.18

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
факс: 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧВИНСКИ



22.06.17



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6, ОСО, БПС, ОРУ


Система:

Подразделение: ЕО

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО

.....30. 03..... 2018 г. / Янчо Янчев /



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 18. АЕЦ. ТСА. 3&1

за доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Електроматериалите, производство на Schneider Electric SA, са необходими за извършване на ремонтни дейности по електрооборудване и осигуряване на минимален аварийен резерв.

1.2. Обхват на доставката

Доставката ще бъде изпълнена в номенклатура, съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация – табличен вид) към настоящата техническа спецификация.

Доставката да се извърши еднократно.

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти

към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изисква.

2.7. Нормативно-технически документи

Доставените електроматериали, производство на Schneider Electric SA, да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.8. Изисквания към гаранционния срок

Минимум 12 месеца от дата на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Електроматериали, производство на Schneider Electric SA да бъдат подходящо опаковани. Опаковката да предпазва при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Входящ контрол

Доставените електрически материали да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Условия за съхранение

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Производствена програма	
Ремонтна програма	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ _____ / _____

за доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	100701	Контактор, тип LCD18M7	Контактор, тип LCD18M7, 690V, 18A-триполосен, P-10kW, боб.-АС 220V, Uп-690V, 220/240V-4kW.....660/690V-10kW, работен диапазон- 0.7-1.25U с доп. контакти-1N3 и 1NO вградени в контактора, Кат.№LCD18M7	Бр.	5		-
2.	100709	Контактор, тип LCD65AM7	Контактор, тип LCD65AM7, 1000V при С захранване, 690V при А захранване, 80A-триполосен, P-220/240V18.5,....1000V-37kW, 1N3 и 1NO вградени в контактора	Бр.	10		-
3.	100710	Контактор, тип LCD95M7	Контактор, тип LCD95M7, 600V, 125A-триполосен, P-45kW, U- 1000V, боб.- АС 380V, при 230V- 25kW, 400V-45kW, 690V-45kW	Бр.	5		
4.	127303	Прекъсвач автоматичен тип iC60H	Прекъсвач автоматичен тип iC60H крива C In=20A 3P - Референтен номер - A9F84320	Бр.	1		
5.	101720	Бобина за контактор тип LX4FH024	Бобина за контактор тип LX4FH024=24V, 24VDC; индуктивност при затворена верига 26.3H; Rholding=192/Ohm/; Rpush=0.9/Ohm/; съвместима с контактор тип LC1F330	Бр.	3		
6.	103884	Реле за контрол на напрежение	Реле за контрол на напрежение на 3-фази; тип RM4 TR32; U=380-440V, 50Hz; r=0, 1-10s	Бр.	3		
7.	106027	Лампа светодиодна	Лампа светодиодна Un=230V AC, 14lm, тип ZBV-M4 за DM 10,11,12,13	Бр.	10		

dy

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

ДОД.ОК.ИК.336/03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.5(изм.1)/6

Подготовка на технически задания за възлагане на договори

8.	107273	Лампа тип ZBV-M3	Лампа тип ZBV-M3;светодиодна;за сигнална лампа XB4BVM3;ном.напряжение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;источник на светлина – защитен LED;цвет на източника на светлина – зелен, Кат.№ ZBVM3	Бр.	70	
9.	107274	Лампа тип ZBV-M4	Лампа тип ZBV-M4;светодиодна; за сигнална лампа XB4BVM4; ном.напряжение Us - 230-240V AC, 50/60Hz;источник на светлина – защитен LED;цвет на източника на светлина – червен, Кат.№ ZBVM4	Бр.	80	
10.	107943	Контактор, тип: LC1D25M7	Контактор,тип: LC1D25M7; TESYS; 220V; 50/60 Hz; 1 KW/400V, за сборки ШЕР /за Щкаф электрически распределители/	Бр.	30	
11.	108650	Автомат, тип iC60N	Автомат, тип iC60N, 380V, 6A; 10кА; С, 3P, Кат.№ A9F74306	Бр.	10	
12.	109003	Контактор, тип: LC1D25M7	Контактор, тип: LC1D25M7, 690V, 40A	Бр.	10	
13.	109005	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, Кат.№. A9F74310, 3P, 10A, крива C, iC60N Un=400V	Бр.	10	
14.	127304	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N крива C In=6A 3P - Референтен номер - A9F84306	Бр.	1	
15.	122025	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален за iC60N , тип iOF, INC, Кат.№ A9A26924	Бр.	1	
16.	113799	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален за iC60N , тип iOF/SD+OF, Кат.№ A9A26929	Бр.	20	
17.	119581	Превключвател фотоелектрически	Превключвател фотоелектрически "стенен монтаж", тип IC2000P+, Кат.№.15483, (от 2 до 2100 lux), 230V AC, 50/60Hz, In=2.5mA	Бр.	2	
18.	122022	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат. No. LV432641, за Compaсt NSX 400	Бр.	5	
19.	122024	Основа за реле помощно	Основа, Кат.№ RXZE2M114M, за реле помощно -4C/0 конт	Бр.	10	
20.	122097	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, iC60N, 1P, 10A, крива B, 6кА, пор.№.A9F73110	Бр.	10	
21.	122098	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, iC60N, 1P, 16A, крива B, 6кА, пор.№.A9F73116	Бр.	10	

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО

Подготовка на технически задания за вългаване на договори

ДОД.ОК.ИК.336/03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7, стр.6(нзм.1)/6


22.	122192	Контактор силов, LC1D188P7	Контактор силов, LC1D188P7, 4 полюса(2НО+2НЗ), категория на употреба АС-1, Uбоб.=230VAC, 50/60Hz, Uс=300Vdc/690Vac, Iс=32А, помощни контакти - 1НО=1НЗ	Бр.	3	
23.	124183	Контактор TeSys 049003, тип LC1K09015M7	Контактор TeSys 049003, тип LC1K09015M7, триполюсен с 1 NC контакт, бобина на 230 V, за СКД транспортен портал	Бр.	2	
24.	124184	Защита термична, тип LR2K0312	Защита термична TeSys 023056, тип LR2K0312, за СКД транспортен портал	Бр.	2	
25.	125574	Батерия APCRBC140 (RBC44)	Батерия APCRBC140 (RBC44), комплект от 2 модула, необслужваема запечатана оловно-киселинна, Uн= 192V, Размери: 122x197x597(ВxШxД).	Бр.	4	
26.	126300	Елемент силов, контактен, за изваждаем модул	Елемент силов, контактен, за изваждаем модул (чекмедже) за уредба ниско напрежение, тип Masterbios 400, референтен номер – 4017025A	Бр.	12	
27.	63019	Прекъсвач елегзов триполюсен	Прекъсвач елегзов триполюсен, 6 kV, LF 2 (17.5kV; 25kA ; 630A) с моторно задвижване RI, 14 бр.помощни контакта,индикатор на положението,персостат,бронч,анти-помпажно реле,заключваш механизъм в пол.О,в к-т с ток.защити;Serap 1000+ S 20 (по 1 бр.),схема №889461	К-т	1	
28.	73384	Контактор	Контактор, Арт. №LC1K0601M7 , АС-3, 400V, 6А , 220-230V, 3P за климатични машини в АСУТ1000 и КСО	Бр.	3	
29.	84591	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, Кат.№.A9F74104, тип iC60N; Iн=4А; Uн=240VAC; 1P-еднополюсен, крива на изключване - С, монтаж на 35мм DIN релса	Бр.	20	
30.	86318	Лампа сигнална	Лампа сигнална, тип XB7 - EV03M; интегрален светодиод LED прилб. 230V, цвят зелен; на ф-ма Schneider Electric	Бр.	10	


“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6

УТВЪРЖДАВАМ,

Система: ВА, ВВ, ВС, ВD

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: 

Подразделение: ЕО

..... 2018 г. / А. Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 2018.30-ЕЧ.00.ФСГ 1845

за извършване на услуга с предмет:

**Демонтаж, доставка и монтаж на нов полюс (комутационната камера)
за прекъсвач тип FPX, производство на фирма Schneider Electric SA**

1. Предмет на дейността.

Полюсът (комутационната камера), обект на настоящата техническа спецификация, е необходим за възстановяване работоспособността на прекъсвач тип FPX в килия 26 на секция 6BC. Съгласно изискванията на завода-производител Schneider Electric SA, монтажът на новият полюс трябва да се извърши от оторизирани, от завода, лица.

Доставката да бъде изпълнена еднократно, в обем - съгласно Приложение № 1 към настоящата техническа спецификация.

2. Обем на извършваната услуга.

Обемът на извършваната услуга включва:

- доставка на полюс за прекъсвач тип FPX, съгласно изискванията от Приложение № 1 към настоящата техническа спецификация;
- демонтаж дефектирал полюс на прекъсвач тип FPX от килия 26 на секция 6BC;
- монтаж на доставения нов полюс към прекъсвача от килия 26 на секция 6BC;
- измерване изолационно $R_{изол}$, и активно R_{Ω} съпротивление на полюсите;
- тест на прекъсвача с тестово устройство PRODIAG;
- изготвяне на съответните отчетни документи, след изпълнение на услугата, гарантиращи правилната работа на прекъсвача за килия 26 на секция 6BC.

3. Основни характеристики на оборудването и материалите**3.1. Класификация на оборудването**

Прекъсвачи тип FPX, монтирани в секции за осигуряване захранване на собствени нужди – 5 и 6ББ съгласно “Списък на конструкции, системи и компоненти на 5 и 6 блок, класифицирани по безопасност, сеизмика и качество” - 30.ОУ.00.СПН.02, притежават следната класификация,:

- клас по безопасност - 4-Н;
- сеизмична категория - 3;
- клас по качество - NC-E.



3.2. Квалификация на оборудването

Прекъсвачи тип FPX, монтирани в секции за осигуряване на собствени нужди – 5 и 6ЕБ не са квалифицирани съгласно “Списък на квалифицираното оборудване” № 30.ОУ.00.СПН.08, касаещ оборудване, необходимо за безопасно спиране.

Доставеният полюс трябва да работи при температура на околната среда от 5°C до +40°C, без това да влияе върху работоспособността му.

3.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение 1 на настоящата техническа спецификация..

3.4. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Изискван ресурс на полюса (комутационната камера) – минимум 25 години или при достигане на следните характеристики:

- брой цикли включване – изключване при номинален ток – 10000;
- брой включвания или изключвания при ток $I_{0,ном} - 20$;
- брой включвания или изключвания при токове на к.с до $0,5 \cdot I_{0,ном}$ включително – 40.

4. Опаковане, транспортиране, временно складиране

4.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставката на полюса да бъде в оригинална заводска опаковка, изключваща механична деформация (изкривяване, ожулване, охлузване, счупване) и нарушаване целостта на корпуса, с обозначени символи за опасност, съхранение, захват и други.

Оборудването да бъде етикирано по форма от чл.2 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2068 за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

4.2. Условия за съхранение

Производителят да приложи инструкция за съхранение, с период и изисквания за прекохраняване (при необходимост). В инструкцията за съхранение да бъде указан начин на консервация, вида опаковане, срок на действие на консервацията

5. Критерии за приемане изпълнението на услугата.

След завършване на монтажа на полюса и изпитанията на прекъсвач за к.26 на секция 6ВС, в представената отчетна документация, изпълнителят да предостави заключение за състоянието му и гарантира последващата му нормална работоспособност в рамките на проектния му ресурс.

6. Документи, които се изискват при доставката

6.1. Доставката трябва да бъде придружена от следните документи:

- Сертификат/декларация за съответствие на камерата;
- Сертификат/декларация за произход на камерата;

- Декларация за съответствие с чл.7, §2 от регламент (ЕС) № 517/2014, съгласно изискванията на чл.30 от НАРЕДБА № 1 / 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;

- Условия за съхранение на камерата;
- Документ, указващ гаранционния срок на новодоставеното оборудване;
- Инструкция за монтаж на камерата към прекъсвача;

6.2. Всички, придружаващи стоката документи, да бъдат в оригиналния формат на изготвяне, с превод на български език.

7. Изисквания за осигуряване на качеството.

Изпълнителят да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалент и да представи копие на валиден сертификат.

Изпълнителят да гарантира и докаже, че доставеното, от него, оборудване е ново, оригинално и отговаря на стандартите, чрез представяне на съответните документи.

Използваните при изпълнението на дейностите, уреди и средства за измерване да бъдат метрологично освидетелствани, като документите от метрологична проверка на използваните уреди и/или средства за измерване/изпитания се предоставят от Изпълнителя в приложение към отчетната документация от изпълнение на услугата.

8. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителят да има доказан опит в ремонта и изпитанията на прекъсвачи ниско и средно напрежение.

9. Входящ контрол

На новодоставеното оборудване, на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ще се изпълни общ входящ контрол, който ще включва:

- оглед за видими дефекти;
- проверка количеството на оборудването;
- проверка на прилежащата документация.

10. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на възложените, за изпълнение, дейности от външната организация. Изпълнителят трябва писмено да гарантира съгласието си с това условие и да гарантира осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външната организация.

11. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

При използване на подизпълнители, основният Изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническата спецификация от подизпълнителите, както и за качеството на тяхната работа. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за

евентуални подизпълнители на основния изпълнител по Договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение 1 - Техническа спецификация (табличен вид)

Програма за финансиране:

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятието МПС Ваан
РП 182	200002Р0

Изготвил:

Инженер по Р

/ И. Димитров /

Енергетик ЕМА

/ Д. Атанасов /

Р-л група ЕМА

/ Ив. Краднер /

Р-л сектор ЕСО

/ Ив. Джантов /

Проверил:

Р-л направление Р:

/ Красночаров /

Гл. механик ККР:

/ В. Заңков / 06.05.18

Гл. енергетик ЕО:

/ И. Митев /

Р-л сектор ОК:

/ К. Монева /

ли

Блок: 5. 6

Система: ВА, ВВ, ВС, ВД

Подразделение: ЕО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

квм № 2018 30.ЕГ.00.ТСП 1875

за доставка на полюс за прекъсвач тип FPX на фирма Schneider Electric SA

№	ИД по ВЛАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	127161	Полюс с пресостат за прекъсвач тип FPX	Номинален ток - 3150 А; Номинално напрежение - 7.2 kV; Референция POLE FPX 07 40 31 (в съответствие с оригинална поръчка SX903853503 позиция 13)	бр.	1		

“Шнайдер Електрик България” ЕООД


София – 1766, Младост 4, Бизнес Парк София сгр.4, ет.б, тел./факс:02/9329320, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 121587769, ИН по ЗДДС № BG121587769

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез поканата до определени лица с предмет:

“Доставка на електромагнални, производство на Schneider Electric SA” към обособена позиция №1 - Доставка на електромагнали, производство на Schneider Electric SA

№	ИД по № ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол-во	Срок на доставка	Гаранционен срок /мин. 12 месеца от приемане на доставката/	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100701	Контактор, тип LC1D18M7	Контактор, тип LC1D18M7, 690V, 18А- триполюсен, Р-10kW, боб.-АС 220V, Un-690V, 220/240V-4kW660/690V-10kW, работен диапазон- 0.7-1.25U с доп. контакти-1Н3 и 1НО вградени в контактора, Кат.№LC1D18M7	Бр.	5	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-4-1	
2	100709	Контактор, тип LC1D65AM7	Контактор, тип LC1D65AM7, 1000V при С захранване, 690V при А захранване, 80А- триполюсен, Р-220/240V18.5.....1000V-37kW, 1Н3 и 1НО вградени в контактора	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-1	
3	100710	Контактор, тип LC1D95M7	Контактор, тип LC1D95M7, 600V, 125А- триполюсен, Р-45kW, U- 1000V, боб.- АС 380V, при 230V- 25kW, 400V-45kW, 690V-45kW	Бр.	5	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-1	
4	127303	Прекъсвач автоматичен тип iC60H	Прекъсвач автоматичен тип iC60H крива С I _{tr} =20А 3Р - Референтен номер - A9F84320	Бр.	1	4 месеца	12 месеца	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2	
5	101720	Бобина за контактор тип LX4FH024	Бобина за контактор тип LX4FH024=24V, 24VDC; индуктивност при затворена верига 26.3H; R _{holding} =192/Ωm/; R _{inrush} =0.9/Ωm/; зместима с контактор тип LC1F330	Бр.	3	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-4-1	

6	103884	Реле за контрол на напрежение	Реле за контрол:  прежение на 3-фази; тип RM4 TR32, заменено с реле тип RM22TR33; U=380-440V, 50Hz; t=0,1-10s	Бр.	3		12 месеца	EN 60947-5-1	Заменено с реле тип RM22TR33
7	106027	Лампа светодиодна	Лампа светодиодна Un=230V AC, 14mA, тип ZBV-M4 за DM 10,11,12,13	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	EN 60947-1 EN 60947-5-1	
8	107273	Лампа тип ZBV-M3	Лампа тип ZBV-M3; светодиодна; за сигнална лампа XB4BVM3; ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – зелен, Кат.№ ZBVM3	Бр.	70	4 месеца	12 месеца	EN 60947-1 EN 60947-5-1	
9	107274	Лампа тип ZBV-M4	Лампа тип ZBV-M4; светодиодна; за сигнална лампа XB4BVM4; ном.напрежение Us - 230-240V AC, 50/60Hz; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – червен, Кат.№ ZBVM4	Бр.	80	4 месеца	12 месеца	EN 60947-1 EN 60947-5-1	
10	107943	Контактор, тип: LC1D25M7	Контактор, тип: LC1D25M7; TESYS; 220V; 50/60 Hz; 11kW/400V, за сборки ШЕР /за Шаф електрически разпределителен/	Бр.	30	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-1	
11	108650	Автомат, тип iC60N	Автомат, тип iC60N, 380V, 6A; 10kA; C, 3P, Кат.№ A9F74306	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2	
12	109003	Контактор, тип: LC1D25M7	Контактор, тип: LC1D25M7, 690V, 40A	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-1	
13	109005	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, Кат.№. A9F74310, 3P, 10A, крива C, iC60N Un=400V	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2	
14	127304	Прекъсвач автоматичен тип iC60H	Прекъсвач автоматичен тип iC60H крива C In=6A 3P - Референтен номер - A9F84306	Бр.	1	4 месеца	12 месеца	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2	
15	122025	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален за iC60N, тип iOF, INC, Кат.№ A9A26924	Бр.	1	4 месеца	12 месеца	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2	
16	113799	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален за iC60N, тип iOF/SD+OF, Кат.№ A9A26929	Бр.	20	4 месеца	12 месеца	EN 60898EN 60529 EN 60947-1 EN 60947-2	



17	119581	Превключвател фотоелектрически	Превключват фотоелектрически "стенен монтаж", тип IC2000P+, Кат.No.15483, (от 2 до 2100 lux), 230V AC, 50/60Hz, In=2.5mA	Бр.	2	4 месеца	12 месеца	EN 60529 EN 60730-1
18	122022	Привод моторен механичен	Привод моторен механичен, Кат. No. LV432641, за Contrast NSX 400	Бр.	5	4 месеца	12 месеца	EN 60947-1 EN 60947-2
19	122024	Основа за реле помощно	Основа, Кат.№ RXZE2M114M, за реле помощно -4C/0 конт	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	
20	122097	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, iC60N, 1P, 10A, крива B, 6kA, пор..No.A9F73110	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2
21	122098	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, iC60N, 1P, 16A, крива B, 6kA, пор.No.A9F73116	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2
22	122192	Контактор силов, LC1D188P7	Контактор силов, LC1D188P7, 4 полюса(2НО+2НЗ), категория на употреба AC-1, Uоб. =230VAC, 50/60Hz, Ue=300Vdc/690VAc, Ie=32A, помощни контакти - 1НО=1НЗ	Бр.	3	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-1
23	124183	Контактор TeSys 049003, тип LC1K09015M7	Контактор TeSys 049003, тип LC1K09015M7, триполюсен с 1 NC контакт, обинна на 230 V, за СИД транспортен портал	Бр.	2	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-1
24	124184	Защита термична, тип LR2K0312	Защита термична TeSys 023056, тип LR2K0312, за СИД транспортен портал	Бр.	2	4 месеца	12 месеца	IEC 60947
25	125574	Батерия APCRBC140 (RBC44)	Батерия APCRBC140 (RBC44), комплект от 2 модула, обслужваема запечатана оловно-киселинна, Un= 192V, Размери 122x197x597(ВxШxД).	Бр.	4	4 месеца	12 месеца	IEC 62040-1-1
26	126300	Елемент силов, контактен, за изваждаем модул	Елемент силов, контактен, за изваждаем модул (чекмедже) за уредба ниско напрежение, тип Masterbloc 400, референтен номер - 4017025A	Бр.	12	4 месеца	12 месеца	IEC 60491-1 IEC 60491-2
27	63019	Прекъсвач елегазов триполюсен	Прекъсвач елегазов триполюсен, 6 kV, LF 2 (17.5kV; 25kA ; 630A) с моторно задвижване RI, 14 бр.помощни контакта,индикатор на положението,персостат,брояч,анти-помпажно реле,заклучващ механизъм в пол.О,в к-т с ток.защити;Seram 1000+ S 20 (по 1 бр.),схема №889461	К-Г	1	4 месеца	12 месеца	IEC 60364 IEC62271-100

28	73384	Контактор	Контактор, А, J 1К0601М7, АС-3, 400V, 6А, 220-230V, 3Р за климатични машини в АСУТ1000 и КСО	Бр.	3	4 месеца	12 месеца	IEC 60947-1	
29	84591	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, Кат. No. А9F74104, тип iC60N; In=4А; Un=240VАС; IP- еднополюсен, крива на изключване - С, монтаж на 35мм DIN релса	Бр.	20	4 месеца	12 месеца	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2	EN 60898 EN 60947-1 EN 60947-2
30	86318	Лампа сигнална	Лампа сигнална; тип ХВ7 - EV03М, заменена с тип ХВ7ЕV03МР; интегрален светодиод LED прилб. 230V, цвят зелен; на ф-ма Schneider Electric	Бр.	10	4 месеца	12 месеца	EN 60947-1 EN 60947-5-1	Заменена с тип ХВ7ЕV03МР

Забележка:

1.1. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.2. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нова стока за своя сметка в срок от 90 (деветдесет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от 1.1.

Йонуц Фаркаш

23 април 2018

Управител



“Шнайдер Електрик България” ЕООД

Handwritten signature

София – 1766, Младост 4, Бизнес Парк София сгр.4, ет.6, тел./факс:02/ 9329320, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 121587769, ИН по ЗДДС № BG121587769

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:

“Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA” към обособена позиция №2 - „Демонтаж, Доставка и монтаж на нов полюс (комуникационната камера) за прекъсвач тип GPX, производство на фирма Schneider Electric SA”

№	ИД по № ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол-во	Срок на доставка	Гаранционен срок	Жизнен цикъл /съгласно т.3.4. от техническото задание/	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	127161	Полюс с пресостат за прекъсвач GPX	Номинален ток 3150A Номинално напрежение 7,2 kV Референция POLE GPX 07 40 31 (в съответствие с оригинална поръчка SX 903853303 позиция 13	Бр.	1	4 месеца	12 месеца	25 години	IEC 60364 IEC62271-100	

Забележка:

1.1. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.2. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 90 (деветдесет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от 1.1.

Йонуц Фаркаш

23 април 2018

Управител



“Шнайдер Електрик България” ЕООД

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

“Шнайдер Електрик България” ЕООД

София – 1766, Младост 4, Бизнес Парк София стр.4, ет.б, тел./факс:02/9329320, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 121587769, ИН по ЗДДС № BG121587769

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:

“Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA” към обособена позиция №1 - Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA

№	ИД по № ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100701	Контактор, тип LC1D18M7	Контактор, тип LC1D18M7, 690V, 18А- триполюсен, P-10kW, боб.-АС 220V, Un-690V, 220/240V-4kW660/690V-10kW, работен диапазон- 0.7-1.25U с доп. контакти-1НЗ и 1НО вградени в контактора, Кат.№LC1D18M7	Бр.	5	56.89 лв.	284.45 лв.
2	100709	Контактор, тип LC1D65AM7	Контактор, тип LC1D65AM7, 1000V при С захранване, 690V при А захранване, 80А- триполюсен, P-220/240V18.5,....1000V-37kW, 1НЗ и 1НО вградени в контактора	Бр.	10	219.13 лв.	2191.30 лв.
3	100710	Контактор, тип LC1D95M7	Контактор, тип LC1D95M7, 600V, 125А- триполюсен, P-45kW, U-1000V, боб.- АС 380V, при 230V-25kW, 400V-45kW, 690V-45kW	Бр.	5	355.41 лв.	1777.05 лв.
4	127303	Прекъсвач автоматичен тип iC60H	Прекъсвач автоматичен тип iC60H крива С In=20А 3P - Референтен номер - A9F84320	Бр.	1	48.73 лв.	48.73 лв.
5	101720	Бобина за контактор тип LX4FH024	Бобина за контактор тип LX4FH024=24V, 24VDC; индуктивност при затворена верига 26.3H; Rholding=192/Om/; Rintush=0.9/Om/; съвместима с	Бр.	3	144.60 лв.	433.80 лв.

Рисч

6	103884	Реле за контрол на напрежение	контактор тип LC1F330	Бр.	3	317.51 лв.	952.53 лв.
7	106027	Лампа светодиодна	Лампа светодиодна U _n =230V AC, 14mA, тип ZBV-M4 за DM 10, 11, 12, 13	Бр.	10	13.77 лв.	137.70 лв.
8	107273	Лампа тип ZBV-M3	Лампа тип ZBV-M3; светодиодна; за сигнална лампа XB4BVM3; ном напрежение U _s - 230-240V AC, 50/60Hz; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – зелен, Кат.№ ZBVM3	Бр.	70	13.77 лв.	963.90 лв.
9	107274	Лампа тип ZBV-M4	Лампа тип ZBV-M4; светодиодна; за сигнална лампа XB4BVM4; ном напрежение U _s - 230-240V AC, 50/60Hz; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – червен, Кат.№ ZBVM4	Бр.	80	13.77 лв.	1101.60 лв.
10	107943	Контактор, тип: LC1D25M7	Контактор, тип: LC1D25M7; TESYS; 220V; 50/60 Hz; 11KW/400V, за сборки ШЕР /за Шкаф електрически разпределителен/	Бр.	30	79.19 лв.	2375.70 лв.
11	108650	Автомат, тип iC60N	Автомат, тип iC60N, 380V, 6A; 10kA; C, 3P, Кат.№ A9F74306	Бр.	10	35.44 лв.	354.40 лв.
12	109003	Контактор, тип: LC1D25M7	Контактор, тип: LC1D25M7, 690V, 40A	Бр.	10	79.19 лв.	791.90 лв.
13	109005	Прекъсвач автоматичен	Прекъсвач автоматичен, Кат.№. A9F74310, 3P, 10A, крива C, iC60N U _n =400V	Бр.	10	31.76 лв.	317.60 лв.
14	127304	Прекъсвач автоматичен тип iC60N	Прекъсвач автоматичен тип iC60N крива C I _n =6A 3P - Референтен номер - A9F84306	Бр.	1	45.37 лв.	45.37 лв.
15	122025	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален за iC60N, тип iOF, INC, Кат.№ A9A26924	Бр.	1	27.00 лв.	27.00 лв.
16	113799	Контакт допълнителен	Контакт допълнителен сигнален за iC60N, тип iOF/SD+OF, Кат.№	Бр.	3	45.39 лв.	907.80 лв.

17	119581	Превключвател фотоелектрически	А9А26929	Превключвател фотоелектрически "стенен монтаж", тип IC2000P+, Кат.№.15483, (от 2 до 2100 lux), 230V AC, 50/60Hz, I _n =2.5mA	Бр.	2	269.71 лв.	539.42 лв.
18	122022	Привод моторен механичен		Привод моторен механичен, Кат. No. LV432641, за Compaсt NSX 400	Бр.	5	1131.53 лв.	5,657.65 лв.
19	122024	Основа за реле помощно		Основа, Кат.№ RXZE2M114M, за реле помощно -4C/0 конт	Бр.	10	7.59 лв.	75.90 лв.
20	122097	Прекъсвач автоматичен		Прекъсвач автоматичен, iC60N, 1P, 10A, крива В, 6kA, пор.№.A9F73110	Бр.	10	9.93 лв.	99.30 лв.
21	122098	Прекъсвач автоматичен		Прекъсвач автоматичен, iC60N, 1P, 16A, крива В, 6kA, пор.№.A9F73116	Бр.	10	9.79 лв.	97.90 лв.
22	122192	Контактор силов, LC1D188P7		Контактор силов, LC1D188P7, 4 полюса(2НО+2НЗ), категория на употреба AC-1, U _{об.} =230VAC, 50/60Hz, U _e =300Vdc/690Vac, I _e =32A, помощни контакти - НО=НЗ	Бр.	3		
23	124183	Контактор TeSys 049003, тип LC1K09015M7		Контактор TeSys 049003, тип LC1K09015M7, триполюсен с 1 NC контакт, бобина на 230 V, за СКД транспортен портал	Бр.	2	65.21 лв.	195.63 лв.
24	124184	Защита термична, тип LR2K0312		Защита термична TeSys 023056, тип LR2K0312, за СКД транспортен портал	Бр.	2	30.56 лв.	61.12 лв.
25	125574	Батерия APCRBC140 (RBC44)		Батерия APCRBC140 (RBC44), комплект от 2 модула, необслужваема запечатана оловно-киселинна, U _n = 192V, Размери 122x197x597(ВxШxД).	Бр.	4	46.76 лв.	93.52 лв.
26	126300	Елемент силов, контактен, за изваждаем модул		Елемент силов, контактен, за изваждаем модул (чекмедже) за уредба ниско напрежение, тип MasterBloc 400, референтен номер - 4017025A	Бр.	12	1,015.29 лв.	4061.16 лв.
27	63019	Прекъсвач слезагов триполюсен		Прекъсвач слезагов триполюсен, 6 kV, L F 2 (17.5kV; 25kA ; 630A) с моторно задвижване R1,14 бр.помощни контакта,индикатор на положението,персостат,брояч,анти-помпажно реле,заклучвач	К-т	1	30.05 лв.	360.60 лв.
							11000.00 лв.	11000.00 лв.

				механизъм в пол.О, в к-т с ток.защити; Seram 1000+ S 20 (по 1 бр.), схема №889461					
28	73384	Контактор	Бр.	Контактор, Арт. №LC1K0601M7, AC-3, 400V, 6A, 220-230V, 3P за климатични машини в АСУТ1000 и КСО	3	25.66 лв.	76.98 лв.		
29	84591	Прекъсвач автоматичен	Бр.	Прекъсвач автоматичен, Кат.№.A9F74104, тип iC60N; In=4A; Un=240VAC; 1P-еднополюсен, крива на изключване - C, монтаж на 35мм DIN релса	20	12.11 лв.	242.20 лв.		
30	86318	Лампа сигнална	Бр.	Лампа сигнална; тип XB7 - EV03M, заменена с тип XB7EV03MP; интегрален светодиод LED прибл. 230V, цвят зелен; на ф-ма Schneider Electric	10	12.27 лв.	122.70 лв.		
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterms 2010), словом: тридесет и пет хиляди триста деветдесет и четири лева и 91 стотинки									
							35394.91 лв.	/цифром/	

Йонуц Фаркаш

23 април 2018

Управител

“Шнайдер Електрик България” ЕООД



ole

“Шнайдер Електрик България” ЕООД
 София – 1766, Младост 4, Бизнес Парк София сгр.4, ет.6, тел./факс:02/ 9329320, вписано в
 търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 121587769, ИН по ЗДДС №
 BG121587769

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:
 “Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA” към обособена
 позиция №2 - „Демонтаж, доставка и монтаж на нов полюс (комуникационната камера) за
 прекъсвач тип FPX, производство на фирма Schneider Electric SA”

Ценова таблица № 1 за формиране на цената на доставка на оборудването:

№	ИД по № BAAN	Наименование	Технически характеристики	Ед. мярка	К-во	Ед. Цена в лева	Обща цена в лева
1.	127161	Полюс с пресостат за прекъсвач FPX	Номинален ток 3150А Номинално напрежение 7,2 kV Референция POLE FPX 07 40 31 (в съответствие с оригинална поръчка SX 903853503 позиция 13	Бр.	1	15447	15447
Обща цена за доставка (лв. без ДДС): петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем лв /словом/						15447 лв /цифром/	

Ценова таблица №2 за демонтаж на старото оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване:

№	Основание за единична цена	Видове работи	Ед. мярка	К-во	Ед. Цена в лева	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сервизни дейности на оторизиран персонал	Подмяна на полюс и тестове PRODIAG	Бр.	1	3695	3695
Обща цена (лв. без ДДС): три хиляди шестстотин деветдесет и пет лв /словом/						3695 лв /цифром/

Обща предлагана цена за изпълнение на предмета на поръчката 19142 /деветнадесет хиляди сто четиридесет и два/ лв. без ДДС.

Йонуц Фаркаш

23 април 2018

Управител

“Шнайдер Електрик България” ЕООД



Handwritten signature of Yonutz Farakas

Handwritten initials