



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
23.05.2018г. ИВАН АЛДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 18.04.2018г., в изпълнение на Заповед АД-1159/18.04.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Иван Митев – Главен енергетик „Електрооборудване“ ЕП2

Членове:

1. Веселка Тракийска – Р-л сектор „ИК ЕЧИСКУ“, У-ние „И“
2. Стелиян Стефанов - Р-л сектор „ИД“, У-ние „И“
3. Иван Димитров – Инженер по ремонта КА, група „ЕМА“, ЕП2
4. Максим Иванов – Р-л лаборатория „СН“, сектор „РЗА“, ЕП2
5. Ирена Петрова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
6. Александър Ангелов – Специалист ОП, У-ние „Търговско”
със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “**Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71, CZ72 и сборка DZ73**”.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-60/16.03.2018г.
2. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 16.03.2018г. до РОП с № ЗОП-О-164/16.03.2018г.
3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0045.
4. Крайният срок за представяне на оферти е 16:00 часа на 16.04.2018г.
5. В законоустановения срок са постъпили 8 оферти:
 - Вх. № ОП-412/12.04.2018г./12:25ч. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, с. Казичене ЕИК:130638700
 - Вх. № ОП-419/16.04.2018г./09:01ч. „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, гр. София ЕИК:175329555
 - Вх. № ОП-420/16.04.2018г./10:10ч. „ЕЛ ТЕСТ“ ЕООД, гр. София ЕИК:130355047
 - Вх. № ОП-421/16.04.2018г./13:43ч. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София ЕИК:131087680
 - Вх. № ОП-422/16.04.2018г./13:58ч. „Джи Си Ар“ ЕООД, гр. София ЕИК:831280864
 - Вх. № ОП-423/16.04.2018г./14:08ч. „СИМЛОДЖИК“ ЕООД, гр. София ЕИК:130189060
 - Вх. № ОП-425/16.04.2018г./15:21ч. „Енергомонтаж-МК“ ЕООД, гр. Козлодуй ЕИК:202363027
 - Вх. № ОП-428/16.04.2018г./15:53ч. „Интерприборсервиз“ ООД, гр. Козлодуй ЕИК:831577794

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

3. На заседанието на комисията присъства представител на „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София, който се отказва от правото си да подпише офертите на останалите участници в процедурата.

4. При разглеждане на представените документи и информацията необходими за извършване на подбор на участниците, комисията констатира нередовно представени документи, за което състави Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Следните участници са представили нередовни документи и информация: „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, „СИМЛОДЖИК” ЕООД, гр. София, „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене и „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София.

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола от участниците.

На 27.04.2018г., в изпълнение на Заповед АД-1159/18.04.2018г., на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Иван Митев – Главен енергетик „Електрооборудване” ЕП2

Членове:

1. Веселка Тракийска – Р-л сектор „ИК ЕЧИСКУ”, У-ние „И”
2. Стелиян Стефанов - Р-л сектор „ИД”, У-ние „И”
3. Димитър Атанасов – Енергетик, лаборатория „ЕМА”, ЕП-2
4. Максим Иванов – Р-л лаборатория „СН”, сектор „РЗА”, ЕП2
5. Ирена Петрова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Александър Ангелов – Специалист ОП, У-ние „Търговско”

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71, CZ72 и сборка DZ73”**.

Новоприсъстващия член на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Протоколът с констатациите е изпратен по имейл с електронен подпис до участниците на 19.04.2018г.

2. Срокът за получаване на допълнително изискваните документи е до 26.04.2018г. включително.

3. Получени са допълнителни документи както следва:

- Вх. № ОП - 451/20.04.2018г./14:20ч. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй;
- Вх. № ОП - 454/23.04.2018г./10:19ч. „СИМЛОДЖИК” ЕООД, гр. София;
- Вх. № ОП - 495/25.04.2018г./14:18ч. „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене;
- Вх. № ОП - 503/26.04.2018г./11:58ч. „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София;

Пликите с допълнителните документи бяха отворени и разгледани от състава на комисията.

Участниците „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй и „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене, са представили нов коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени всички пропуски от направените констатации.

Комисията прегледа допълнително представените документи и в резултат на извършената проверка, установи, че участниците „СИМЛОДЖИК” ЕООД, гр. София и „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и комисията реши да не ги допусне до разглеждане на техническите им предложения със следните мотиви:

„СИМЛОДЖИК” ЕООД, гр. София:

В представения ЕЕДОП в офертата липсва информация за персонала който притежава удостоверения за пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта посочени в Техническото задание. В допълнително изискваните документи участникът е представил нов ЕЕДОП, придружен от удостоверения за пълна проектантска правоспособност на Георги Николов Христов и Димитър Йовчев Йовчев, съответно за част „Електрическа” и „Конструктивна, организация и изпълнение на строителството”.

В Част IV, раздел В, т.6 на представения ЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с инженер автоматизация/проектант притежаващ пълна проектантска правоспособност част „Електрическа”, „КИПиА”, „Пожарна безопасност” № 11183. Видно от приложеното удостоверение за пълна проектантска правоспособност на Георги Николов Христов № 11183 е, че то е по част „Електрическа” и няма интердисциплинарна част „Пожарна безопасност” поради което участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

„Джи Си Ар” ЕООД, гр. София:

В представения ЕЕДОП в офертата и допълнително изисканите документи за подизпълнителя „Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, посочените като изпълнени идентични или сходни дейности в частта монтажни дейности не са идентични или сходни и не покриват изискването по т.Ш.1.3 от обявлението, а именно: „Проектиране, на електросъоръжения – 6 и 0.4kV, производство, доставка и монтаж в частта монтажни дейности”, за последните три години от датата на подаване на офертата.

Комисията прегледа допълнително представените документи. В резултат на извършената проверка, установи, че участниците „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене, „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София, „ЕЛ ТЕСТ” ЕООД, гр. София, „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй и „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и комисията реши да ги допусне до разглеждане техническите им предложения.

Кратко описание на техническите предложения:

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене:

1. Брой човекомесеци от работната програма - 5
2. Производител и страна на произход – Електрогец ООД/ апаратура ЕАТОН-Германия
3. Гаранционен срок – 24 месеца
4. Общ срок за изпълнение – 298 календарни дни

Техническото предложение на участника **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

1. В спецификацията са заявени размери на CZ71, 72, DZ73 – шкаф с размер 2100/1200/600-3бр., 2100/600/600-5бр., 2100/425/600-2бр.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ71–5000мм./2000мм./800мм.±10%, CZ72–4000мм./2000мм./800мм.±10%.

2. В спецификацията за CZ71, 72 липсват резервите съгласно изискването по т. 2.4.14.1. от 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Да се предвидят минимум по 4 броя резервни килии на секция – напълно оборудвани с необходимата апаратура.

3. В спецификацията за изводи за DZ73 липсват резервите съгласно изискването по т. 2.4.14.2. от 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Да се предвидят общо 6 броя резервни модула на DZ73, п.1, 2, които да бъдат подвързани двустранно.

„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 7.2
2. Производител и страна на произход – „Ен Джи Технолоджи” ООД – България/ апаратура „Шнайдер Електрик” - Франция
3. Гаранционен срок – 24 месеца
4. Общ срок за изпълнение – 6 месеца

Техническото предложение на участника **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

1. Липсват размери на CZ71, CZ 72 и DZ73.

„ЕЛ ТЕСТ” ЕООД, гр. София:

1. Брой човекомесеци от работната програма - 3
2. Производител и страна на произход – Schneider electric, France, Rittal, Germany и General Electric, Poland

3. Гаранционен срок – 24 месеца
4. Общ срок за изпълнение – 12 месеца

Техническото предложение на участника **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

1. В спецификацията са заявени размери на CZ72 ш/в/д – 3200/2000/800.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ72–4000мм./2000мм./800мм.±10%.

2. В спецификацията са заявени за DZ73 – табла с размери 2000/600/600.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - DZ73 п.1–800мм./2000мм./600мм.±10%, DZ73 п.2–800мм./2000мм./600мм.±10%

„КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 3.5
2. Производител и страна на произход – „Елиа” АД България с табла Siemens/Германия и апаратура Schneider
3. Гаранционен срок – 24 месеца
4. Общ срок за изпълнение – 271 дни

Техническото предложение на участника **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

1. В концепцията т.2.3. са заявени размери на CZ71 и CZ72 – 2x4броя – 600/600/2000. В спецификацията са заявени размери на един шкаф за CZ71, CZ72 – 2000/800/600, общо 8броя.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ71–5000мм./2000мм./800мм.±10%, CZ72–4000мм./2000мм./800мм.±10%,

2. В концепцията т.2.3. са заявени шкафове на DZ73 - 2броя с размери – 1000/600/2000. В спецификацията са заявени размери на DZ73 – 2000/1000/600.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - DZ73 п.1–800мм./2000мм./600мм.±10%, DZ73 п.2–800мм./2000мм./600мм.±10%

„Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 3.5
2. Производител и страна на произход – Rittal GmbH & Co., Германия, Schneider electric, Франция и АВВ, Германия
3. Гаранционен срок – 2 години
4. Общ срок за изпълнение – 270 календарни дни

Техническото предложение на участника **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

1. В спецификацията са заявени секции CZ71, 72 - 1брой комплект с размер – 5000/2000/600.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ71–5000мм./2000мм./800мм.±10%, CZ72–4000мм./2000мм./800мм.±10%

„Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй:

1. Брой човекомесеци от работната програма – 2.6
2. Производител и страна на произход – EATON/ Germany
3. Гаранционен срок – 24 месеца
4. Общ срок за изпълнение – 12 месеца

Техническото предложение на участника **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

1. В спецификацията са заявени размери на CZ71 – 4200/2100мм.

Липсва стойност на трети размер. Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ71–5000мм./2000мм./800мм.±10%.

2. В спецификацията са заявени размери на CZ72 – 3800/2100 мм.

Липсва стойност на трети размер.

3. В спецификацията са заявени размери на DZ73 –1600/2100 мм.

Липсва стойност на трети размер.

4. В спецификацията са заявени изводи за CZ71, 72 липсват резервите съгласно изискването по т. 2.4.14.1. от ТЗ - Да се предвидят минимум по 4 броя резервни килии на секция – напълно оборудвани с необходимата апаратура.

5. В спецификацията са заявени изводи за DZ73 липсват резервите съгласно изискването по т. 2.4.14.2. от ТЗ - Да се предвидят общо 6 броя резервни модула на DZ73, п.1, 2, които да бъдат подвързани двустранно.

Комисията реши:

1. Да не допусне до по - нататъшно участие в процедурата „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене, а именно разглеждане на ценовото му предложение, с мотива описан по-горе.

2. Да не допусне до по - нататъшно участие в процедурата „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София, а именно разглеждане на ценовото му предложение, с мотива описан по-горе.

3. Да не допусне до по - нататъшно участие в процедурата „ЕЛ ТЕСТ” ЕООД, гр. София, а именно разглеждане на ценовото му предложение, с мотива описан по-горе.

4. Да не допусне до по - нататъшно участие в процедурата „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, а именно разглеждане на ценовото му предложение, с мотива описан по-горе.

5. Да не допусне до по - нататъшно участие в процедурата „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй, а именно разглеждане на ценовото му предложение, с мотива описан по-горе.

6. Да не допусне до по - нататъшно участие в процедурата „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, а именно разглеждане на ценовото му предложение, с мотива описан по-горе.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП:

1.1. Да утвърди настоящия протокол от работата на комисията

1.2. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП да прекрати процедурата с мотива, че всички оферти са неподходящи.

Настоящият протокол се състави на 14.05.2018г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложение:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - 1бр.

2. Присъствен лист – 1бр.

Председател:


С/И. Митев/

Членове:

1.
/В. Тракийска/

2.
/Ст. Стефанов/

3.
/Д. Атанасов/

4.
/М. Иванов/

5.
/И. Петрова/

6.
/Ал. Ангелов/



„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71, CZ72 и сборка DZ73”**.

В изпълнение на Заповед АД-1159/18.04.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Иван Митев – Главен енергетик „Електрооборудване” ЕП2

Членове:

1. Веселка Тракийска – Р-л сектор „ИК ВЧиСКУ”, У-ние „И”
2. Стелиян Стефанов - Р-л сектор „ИД”, У-ние „И”
3. Иван Димитров – Инженер по ремонта КА, група „ЕМА”, ЕП2
4. Максим Иванов – Р-л лаборатория „СН”, сектор „РЗА”, ЕП2
5. Ирена Петрова – Ст. юристконсулт, У-ние “Правно”
6. Александър Ангелов - Специалист ОП, У-ние „Търговско”

се събра със задача да извърши предварителния подбор на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71, CZ72 и сборка DZ73”**.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.1. По оферта с Вх. № ОП-412/12.04.2018г./12:25ч. „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене; ЕИК:130638700

В представеният от Участника ЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, същият не е декларирал: „Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?” Както и в следващото поле: „**В случай, че се прилага някое специфично национално основание за изключване**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да”, моля опишете предприетите мерки.”

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на посочения подизпълнител.

Участникът е декларирал, че ще използва като подизпълнител „МИЛЕНТИ” ООД, гр. София с дял на участие 10% - пуско-наладъчни работи.

I.2. По оферта с Вх. № ОП-419/16.04.2018г./09:01ч. „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София; ЕИК:175329555

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и на посочените подизпълнители.

Участникът е декларирал, че ще използва като подизпълнител „Електрически Системи” ООД, гр. София с дял на участие 17% - проектиране и „Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй с дял на участие 3% - ПНР

I.3. По оферта с Вх. № ОП-420/16.04.2018г./10:10ч. „ЕЛ ТЕСТ” ЕООД, гр. София, ЕИК:130355047.

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

I.4. По оферта с Вх. № ОП-421/16.04.2018г./13:43ч. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, ЕИК:131087680.

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и на посочените подизпълнители.

Участникът е декларирал, че ще използва като подизпълнител „Електрически Системи” ООД, гр. София с дял на участие 13% - проектиране, „Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с дял на участие 12% - демонтаж на старото оборудване, монтаж на новото оборудване и „Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй с дял на участие 6% - ПНР

I.5. По оферта с Вх. № ОП-422/16.04.2018г./13:58ч. „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София, ЕИК:831280864

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът е декларирал, че ще използва като подизпълнител „Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй с дял на участие 14.25% - СМР и „Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй с дял на участие 2.78% - пуско-наладъчни работи.

В представения от подизпълнителя „Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй ЕЕДОП в Част IV, Раздел В, т.1б) няма описани дейности с предмет, който покрива изискването за идентичен или сходен с този на поръчката посочен в обявлението, а именно: Проектиране, на електросъоръжения – 6 и 0.4kV, производство, доставка и монтаж в частта монтажни дейности.

I.6. По оферта с Вх. № ОП-423/16.04.2018г./14:08ч. „СИМЛОДЖИК” ЕООД, гр. София, ЕИК:130189060

В представения от Участника ЕЕДОП Част IV, раздел В, т.6 липсва информация за персонала който притежава удостоверения за пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта посочени в Техническото задание.

Участникът е декларирал, че ще използва като подизпълнител „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с дял на участие 25% - демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР

I.7. По оферта с Вх. № ОП-425/16.04.2018г./15:21ч. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй, ЕИК:202363027

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и на посочените подизпълнители.

Участникът е декларирал, че ще използва като подизпълнител „Електрически Системи” ООД, гр. София с дял на участие 13.72% - проектиране и „Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй с дял на участие 7.80% - ПНР по част Електрическа.

I.8. По оферта с Вх. № ОП-428/16.04.2018г./15:53ч. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, ЕИК:831577794

В представеният от Участника ЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, същият не е декларирал: „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?” Както и следващото поле „В случай че се прилага някое специфично национално

основания за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на посочения подизпълнител.

Участникът е декларирал, че ще използва като подизпълнител „МИГ 23“ ЕООД, гр. София с дял на участие 95% - проектиране, доставка, монтаж и обучение

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

II.1. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, с. Казичене:

II.1.1 Нов, коректно изготвен БЕДОП, съгласно образец приложен към документацията с посочена следната информация в Част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка:

- „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“

„В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:“

II.2. „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, гр. София:

Не се изисква представяне на допълнителни документи и/или информация

II.3. „ЕЛ ТЕСТ“ ЕООД, гр. София

Не се изисква представяне на допълнителни документи и/или информация

II.4. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София

Не се изисква представяне на допълнителни документи и/или информация

II.5. „Джи Си Ар“ ЕООД, гр. София

Нов, коректно изготвен БЕДОП за подизпълнителя „Заводски строежи-Козлодуй“ АД, гр. Козлодуй, съгласно образец приложен към документацията с попълнена в него информация относно дейности с предмет, който покрива изискването за идентичен или сходен с този на поръчката посочен в обявлението, а именно: Проектиране, на електросъоръжения – 6 и 0.4kV, производство, доставка и монтаж в частта монтажни дейности.

II.6. „СИМЛОДЖИК“ ЕООД, гр. София

Нов, коректно изготвен БЕДОП, съгласно образец приложен към документацията с попълнена в него информация относно персонала който притежава удостоверения за пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта посочени в Техническото задание.

II.7. „Енергомонтаж-МК“ ЕООД, гр. Козлодуй

Не се изисква представяне на допълнителни документи и/или информация

II.8. „Интерприборсервиз“ ООД, гр. Козлодуй

Нов, коректно изготвен БЕДОП, съгласно образец приложен към документацията с посочена следната информация в Част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка:


- „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“

„В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:“


III. Срок за представяне на допълнителните документи и/или информация:

Срокът за представяне на документите е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16:00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: "Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71,CZ72 и сборка DZ73".


Председател: 
/И. Митев/


Членове:


1. 
/В. Тракийска/

2. 
/Ст. Стефанов/

3. 
/И. Димитров/

4. 
/М. Иванов/

5. 
/И. Петрова/

6. 
/Ал. Ангелов/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

“Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71, CZ72 и сборка DZ73”

Отваряне на оферти

18.04.2018г.

Фирма:..... *и Монтажи КО” ЕООД*

Представител:..... *Пламен Цветков, Експерт Инж. Трън*
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:..... *Отказвам се от правото ми за погнуса*
офертите, като останалите участници. Трън
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/