



ЗАПОВЕД

№ ВД - 1593

гр. Козлодуй, 23 /05/ 2018г.

На основание чл. 181, ал.6 от Закона за обществените поръчки, Протокол на комисия по Заповед АД-1159/18.04.2018г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-60/16.03.2018г. за откриване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71, CZ72 и сборка DZ73”**, обявление № ЗОП-О-164/16.03.2018г., регистрационен номер в АОП № 00353-2018-0045, с прогнозна стойност **180 000.00**лв. без ДДС.

1. Отстранявам следните участници:

1.1. **„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене ЕИК:130638700**

Телефон: 02/ 975 05 05

Email: office@megael.com

Лице за контакти: Кристина Михайлова

Правно основание: 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП - участникът е представил оферта, която не е подходяща.

Фактическо основание:

1. В спецификацията са заявени размери на CZ71, 72, DZ73 – шкаф с размер 2100/1200/600-3бр., 2100/600/600-5бр., 2100/425/600-2бр.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ71- 5000мм./2000мм./800мм.±10%, CZ72-4000мм./2000мм./800мм.±10%.

2. В спецификацията за CZ71, 72 липсват резервите съгласно изискването по т. 2.4.14.1. от 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Да се предвидят минимум по 4 броя резервни килии на секция – напълно оборудвани с необходимата апаратура.

3. В спецификацията за изводи за DZ73 липсват резервите съгласно изискването по т. 2.4.14.2. от 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Да се предвидят общо 6 броя резервни модула на DZ73, п.1, 2, които да бъдат подвързани двустранно.

1.2. **„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София ЕИК:175329555**

Телефон: 02/ 920 40 58

Email: office@montagi-co.com

Лице за контакти: Белин Маринов

Правно основание: 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП - участникът е представил оферта, която не е подходяща.

Фактическо основание:

1. В спецификацията са заявени размери на CZ72 ш/в/д – 3200/2000/800.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ72- 4000мм./2000мм./800мм.±10%.

2. В спецификацията са заявени за DZ73 – табла с размери 2000/600/600.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - DZ73 п.1- 800мм./2000мм./600мм.±10%, DZ73 п.2-800мм./2000мм./600мм.±10%

1.3. „ЕЛ ТЕСТ” ЕООД, гр. София ЕИК:130355047

Телефон: 02/ 89 567 00

Email: office@el-test.com

Лице за контакти: Красимир Хаджийски

Правно основание: 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП - участникът е представил оферта, която не е подходяща.

Фактическо основание:

1. В спецификацията са заявени размери на CZ72 ш/в/д – 3200/2000/800.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 -
Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ72–
4000мм./2000мм./800мм.±10%.

2. В спецификацията са заявени за DZ73 – табла с размери 2000/600/600.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 -
Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - DZ73 п.1–
800мм./2000мм./600мм.±10%, DZ73 п.2–800мм./2000мм./600мм.±10%

1.4. „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София ЕИК:131087680

Телефон: 02/ 8688860; 0889919742

Email: office@qvant-bg.com

Лице за контакти: Красимир Пъшев

Правно основание: 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП - участникът е представил оферта, която не е подходяща.

Фактическо основание:

1. В концепцията т.2.3. са заявени размери на CZ71 и CZ72 – 2х4броя – 600/600/2000. В спецификацията са заявени размери на един шкаф за CZ71, CZ72 – 2000/800/600, общо 8броя.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 -
Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ71–
5000мм./2000мм./800мм.±10%, CZ72–4000мм./2000мм./800мм.±10%,

2. В концепцията т.2.3. са заявени шкафове на DZ73 - 2броя с размери – 1000/600/2000. В спецификацията са заявени размери на DZ73 – 2000/1000/600.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 -
Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - DZ73 п.1–
800мм./2000мм./600мм.±10%, DZ73 п.2–800мм./2000мм./600мм.±10%

1.5. „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София ЕИК:831280864

Телефон: 02/ 47-48-844

Email: info@gcr.bg

Лице за контакти: Димитър Аврамски

Правно основание: 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП - участникът е представил оферта, която не е подходяща.

Фактическо основание:

В представения ЕЕДОП в офертата и допълнително изисканите документи за подизпълнителя „Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, посочените като изпълнени идентични или сходни дейности в частта монтажни дейности не са идентични или сходни и не покриват изискването по т.ІІІ.1.3 от обявлението, а именно: „Проектиране, на електросъоръжения – 6 и 0.4kV, производство, доставка и монтаж в частта монтажни дейности”, за последните три години от датата на подаване на офертата.

1.6. „СИМЛОДЖИК” ЕООД, гр. София ЕИК:130189060

Телефон: 02/ 4911897

Email: office@simlogic.bg

Лице за контакти: Пламен Пенев

Правно основание: 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП - участникът е представил оферта, която не е подходяща.

Фактическо основание:

В представения ЕЕДОП в офертата липсва информация за персонала който притежава удостоверения за пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта посочени в Техническото задание. В допълнително изисканите документи участникът е представил нов ЕЕДОП, придружен от удостоверения за пълна проектантска правоспособност на Георги Николов Христов и Димитър Йовчев Йовчев, съответно за част „Електрическа” и „Конструктивна, организация и изпълнение на строителството”.

В Част IV, раздел В, т.6 на представения ЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с инженер автоматизация/проектант притежаващ пълна проектантска правоспособност част „Електрическа”, „КИПиА”, „Пожарна безопасност” № 11183. Видно от приложеното удостоверение за пълна проектантска правоспособност на Георги Николов Христов № 11183 е, че то е по част „Електрическа” и няма интердисциплинарна част „Пожарна безопасност” поради което участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

1.7. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй ЕИК:202363027

Телефон: 0973/ 70202

Email: office@energomontaj-mk.com

Лице за контакти: Димитър Колев, Марин Колев

Правно основание: 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП - участникът е представил оферта, която не е подходяща.

Фактическо основание:

1. В спецификацията са заявени секции CZ71, 72 - 1брой комплект с размер – 5000/2000/600.

Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ71-5000мм./2000мм./800мм.±10%, CZ72-4000мм./2000мм./800мм.±10%

1.8. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй ЕИК:831577794

Телефон: 0973/ 7-20-13; 7-22-05

Email: ips@inpris.com

Лице за контакти: Костадин Димитров

Правно основание: 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП - участникът е представил оферта, която не е подходяща.

Фактическо основание:

1. В спецификацията са заявени размери на CZ71 – 4200/2100мм.

Липсва стойност на трети размер. Посочените размери не отговарят на изискването по т. 3.3. от ТЗ 2017.30.ЕЧ.CZ.ТЗ.1388/1 - Размера да не надвишава Дължина / Височина / Широчина - CZ71-5000мм./2000мм./800мм.±10%.

2. В спецификацията са заявени размери на CZ72 – 3800/2100 мм.

Липсва стойност на трети размер.

3. В спецификацията са заявени размери на DZ73 –1600/2100 мм.

Липсва стойност на трети размер.

4. В спецификацията са заявени изводи за CZ71, 72 липсват резервите съгласно изискването по т. 2.4.14.1. от ТЗ - Да се предвидят минимум по 4 броя резервни килии на секция – напълно оборудвани с необходимата апаратура.

5. В спецификацията са заявени изводи за DZ73 липсват резервите съгласно изискването по т. 2.4.14.2. от ТЗ - Да се предвидят общо 6 броя резервни модула на DZ73, п.1, 2, които да бъдат подвързани двустранно.

ПРЕКРАТЯВАМ

1. Процедурата със следните мотиви:

Правно основание: чл.110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2 т. 25 от допълните разпоредби на ЗОП

Фактическо основание: Всички оферти са неподходящи.

На основание чл. 181, ал. 8 във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&p2=com_archiv&id=3731

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

