

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
**“Доставка на стоманени въжта за първи телфер на полярен кран 5,6UQ00E01 с
товароподемност 10 т”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Предвид факта, че въпросните въжета са предназначени за полярния кран, който работи над басейните за отлежаване на горивото, над реактора и басейните за презареждане на реактора, нашия въпрос е дали имате специални изисквания за въжета без смазка или смазани със смазка, която да удовлетворява изискванията за чистотата на описаните обекти. Предварително Ви благодарим за Вашето съдействие и оставаме с пожелание за ползотворна съвместна работа?

ОТГОВОР: Във връзка с условията на работа на съоръжението, за което са предназначени въжетата е необходимо същите да са без смазка или консервация.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

