



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари”, рег. № в АОП 00353-2018-0087



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-3199/22.05.2018г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Обособена позиция № 1 - Силови кабели, кабели за компютърни мрежи, други кабели и проводници:

- подпозиция № 10 - NYBY FR не отговаря на СВБТ (NYBY FR - силов кабел с Си жила, броня от стоманени ленти, неразпространяващ горенето; СВБТ - силов кабел с Си жила, броня от стоманени ленти, няма негорими свойства); моля за уточнение;
- подпозиции №№ 15, 27 и 39 - кабел СВВн/А не отговаря напълно на СВТ-н (СВВн/А - силов кабел неразпространяващ горенето с медни жила; СВТ - силов кабел с медни жила с много ниски свойства за неразпространяване на горенето); моля за уточнение.

ОТГОВОР 1:

- подпозиция № 10 - Типът на кабела да е NYBY FR.
- подпозиции № № 15, 27 и 39 - Типът на кабелите да е СВВн/А .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

