

 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ДОСТАВКА НА ВЪЗДУХООТОПЛИТЕЛНИ
АПАРАТИ”**

рег. № 00353-2018-0106

Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило вх. № Ф-3611/14.06.2018г. писмено искане за разяснение, предоставяме отговор на въпросите Ви:

ВЪПРОС № 1: Пара ли е работната среда при топлоносител 180 °С и налягане 1.0 мПа?

ОТГОВОР № 1: Работната среда при топлоносител 180 °С и налягане 1.0 мПа е пара.

ВЪПРОС № 2: Вентилаторът, който е монтиран във въздухоотоплителния апарат е центробежен или осев?

ОТГОВОР № 2: Вентилаторът, който е монтиран във въздухоотоплителния апарат, е осев, 0,55 kW.

ВЪПРОС № 3: Какви са монтажните размери на въздухоотоплителния апарат?

ОТГОВОР № 3: Монтажните размери на въздухоотоплителния апарат следва да бъдат посочени от завода производител.

ВЪПРОС № 4: Ако имате паспорт на монтираните при Вас апарати, можете ли да ни изпратите копие, за да може заводът производител да определи точните монтажни размери и другите технически характеристики на апарата?

ОТГОВОР № 4: Информацията относно техническите характеристики на въздухоотоплителните апарати е указана в Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 и Приложение № 1 – Техническа спецификация (Табличен вид).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН АНДРЕЕВ