



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на уплътнителни материали” рег. № в АОП 00353-2018-0128



Относно: Разяснение по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-4431/26.07.2018 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: По поз. 11, т. 1 и 2 какво се има предвид под „пръстен армиран графитен” ?
Метални нишки в графита или метален лист по една от външните или двете страни на пръстена?

ОТГОВОР 1: Под пръстен армиран графитен да се разбира бандажиран по двете чела.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

