



До

**Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**“ Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух”**

**рег. № в АОП 00353-2018-0138**

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане вх. № Ф-4823/20.08.2018 г. за разяснения по процедурата с горепосочения предмет, предоставяме следната информация:

### **ВЪПРОС**

Във връзка с обявена процедура с наименование: „Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух”, референтен номер 38972, бихме желали да зададем следния въпрос:

Съгласно Техническото задание по процедурата по т.1.1, заедно с трите броя компресори, е необходимо да бъдат доставени и: „Всички необходими консумативи за монтаж и едногодишна експлоатация”. В същото техническо задание по т.1.1.2 се посочва: „..... В доставката да се включат резервни части и бързоизносващи се елементи (комплекти), достатъчни за поддръжка и експлоатация за не по-малко от две години.”

Тъй като се получава противоречие, моля да поясните смисъла, вложен в понятията „консумативи за монтаж и едногодишна експлоатация” и „бързоизносващи се елементи (комплекти) достатъчни за поддръжка и експлоатация за не по-малко от две години”, както и да се уточни за какъв период трябва да са включени те в доставката – за една година или две години експлоатация.

## ОТГОВОР

„Консумативи за монтаж и едногодишна експлоатация” - става въпрос за **консумативи** необходими за едногодишна непрекъсната експлоатация (8000 часа), като под консумативи разбираме масло, маслени и въздушни филтри и всички други специфични **консумативи** (ако производителя е предписал такива).

„Консумативи за монтаж и едногодишна експлоатация” и „бързоизносващи се елементи (комплекти) достатъчни за поддръжка и експлоатация за не по-малко от две години” - става въпрос за **резервни части и бързоизносващи се елементи**, които производителят в Ръководството за поддръжка и експлоатация на съответните компресори предписва да бъдат подменени през първите две години непрекъсната експлоатация (16 000 часа), ако има такива, като под **резервни части и бързоизносващи се елементи** разбираме гумени съединения, ремъци, бързи връзки, входни клапи, ремонтни комплекти и т. н.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Заличено на основание  
чл. 2 от ЗЗЛД

ИВАН АНДРЕЕВ