



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Доставка на пневматични филтри”

рег. № в АОП 00353-2018-0167

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане вх. № Ф-6033/01.11.2018 г. за разяснения по процедурата с горепосочения предмет, предоставяме следната информация:

ВЪПРОС

В т. 2.1 (Класификация на оборудването) на Техническо задание 2018.30.РО.00.ТЗ.1532 има несъответствие в означението на класа и групата на филтрите - ЗСШв, с другите изисквания за клас по безопасност - 2-Л и група по технически надзор - В. Според тези изисквания класът и групата трябва да бъде 2ВШв или 2ВШв. Моля да уточните класа и групата на филтрите съгласно НП-068-05. За справка прилагаме таблицата за класификационно означение на оборудването по НП-068-05.

ОТГОВОР

Допусната е грешка в т.2.1. на 2018.30.РО.00.ТЗ.1532 изразяваща се в това, че филтрите са класифицирани съгласно НП-068-05. Публикувано е решение за одобрения на обявление за изменение, с което е обявено изменение на Техническо задание № 2018.30.РО.00.ТЗ.1532 с № 2018.30.РО.00.ТЗ.1532/1.

В редакцията на 2018.30.РО.00.ТЗ.1532/1 изискването за класификация на филтрите съгласно НП-068-05 е отпаднало. Променена е и групата по технически надзор от В на С.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Подписът е
заличен на
основание чл. 2
от ЗЗЛД