



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


3321 гр. Козлодуй; тел. +359 (973) 7-20-20 ; факс +359 (973) 8-05-91; e-mail: [document@npp.bg](mailto:document@npp.bg)

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Подмяна на стъклопрофилити по фасади на Машинна зала 5 и 6 блок”**

рег. № в АОП 00353-2019-0010



**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. 896/09.02.2019 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** В техническо задание № 2018.УИН.2.805.1.ТЗ.1 по обява за „Подмяна на стъклопрофилити по фасади на Машинна зала 5 и 6 блок“ се съдържа изискване за автоматизирано отваряне на част от остъклените части с цел охлаждане на машинна зала.

В тази връзка обръщаме внимание, че техническото задание не предвижда части Електрическа и КИП и А и не съдържа изисквания за проектиране и изпълнение на система за автоматизирано задвижване на остъклените части. Тези дейности вероятно не са предвидени и в прогнозната цена на обявата.

Моля за потвърждение на изискването да се изпълни автоматизирано задвижване на част от остъклените части.

Автоматизираното задвижване:

- изисква управление по температура и е свързано с работата на климатичните инсталации в МЗ.

- изисква въвеждане на съответните блокировки при отваряне/затваряне на автоматично управляемите прозорци, тъй като това е свързано с наличието и работата на инсталациите за вентилация, пожароизвестяване и пожарогасене в машинна зала.

Моля за пояснение по тези въпроси, както и за прогнозната цена по обявата.

**ОТГОВОР:** Информираме Ви, че под “изискване за автоматизирано отваряне на част от остъклените части с цел охлаждане на машинна зала” се има предвид, отваряне на указаните остъклени части от кота+15,00м на Машинна зала. Вариантът на това отваряне ще бъде разгледан на приемането на Идеиния проект, а дали ще има необходимост от части Електрическа и КИП и А ще избере проектантът. Също така при отчитането на прогнозната стойност това изискване е отчетено.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НАСКО МИХОВ

