



## ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

### РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:  
“Доставка на коаксиален кабел”

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №Ф-6060/05.11.2018 г. с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Моля за уточнение относно дебелината на нишките, от които е направено жилото на коаксиалния кабел.

Запитвайки няколко производителя получихме отговор, че при външен диаметър на кабела 0.81 мм, диаметърът на нишките може да бъде 0.05мм (7 нишки x 0.05мм), а при диаметър на нишките 0.08мм (7 x 0.08мм) външният диаметър става малко над 1.10мм.

Тяхното становище е, че ако нишките са 0.08мм, а външният диаметър 0.081мм, ще се намали дебелината на изолацията и ще се увеличат загубите.

Моля за уточнение дали искането е за кабел 0.81мм с 7 нишки x 0.08mm или 0.05мм.

**ОТГОВОР 1:** При подготовка на техническата спецификация е допусната техническа грешка в т.2.1.1. при изписването на характеристиките на миниатюрният коаксиален кабел.

Моля при подготовката на офертата да се съобразите със следната коригирана информация:

т. 2.1.1. от Техническа спецификация №ТС.ДиК.ТП-21/2018, **вместо** (7 нишки x 0,08) да се чете (7 нишки x 0,05)

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ЦАНКО БАЧИЙСКИ



06.11.18