



РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА

За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Ремонт на покрив на Стол 2”

Във връзка с постъпил въпрос вх. №Ф-6387/23.11.2018 г. по условията в обявата, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Моля, да направите допълнителни разяснения по т.3 от количествената сметка във връзка с параметрите на топлоизолацията: "Направа топлоизолация 10 см. от минерална (каменна) вата, коефициент на топлопроводност -0.035 W/m2K, негорима клас A1, с покритие от алум.фолио, с проектно натоварване по хор. Плоскости."

При направени запитвания към производители за оферта, ни отговарят, че в така изредените характеристики има допусната несъвместимост – натоварване 5kN/m² и 150kg/m³, това е невъзможно като комбинация на показатели.

Моля, да се уточни и топлоизолацията, каква да бъде: на руло или на плочи.

ОТГОВОР:

Количествената сметка не е техническа спецификация. Техническите характеристики са дадени в т. 2.1.3. от Техническото задание №18.ДСД.ТЗ.840. Стандарт БДС EN 13162 не изиска производителите да декларират техническите показатели „проектно натоварване“ и „обемна плътност“. Минерални вати, за които няма данни за техническите показатели „проектно натоварване“ и „обемна плътност“, а отговарят на изискването да имат декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация – 20 kPa, (съгласно БДС EN 826) се приема, че отговарят на техническото задание. Топлоизолацията трябва да бъде доставена на твърди плочи.

В Декларацията за съответствие с условията за участие в обществената поръчка,

съгласно т.2.1.4 от Указанията за подготовка на офертата, и по конкретно в т.3 (табличния вид), вместо “Квалификационна група по ПБЗР-ЕУ” да се чете “Квалификационна група по ПБР-НУ”, съгласно т.5.6.1 от Техническото задание.

Заличено на
основание чл.2 от
33ЛД

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЦАНКО БАНИЙСКИ

