

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛЪ, ЕЦ Козлодуй
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
08.02.2019 г. НАСКО МИХОВ

заличен на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

На 14.02.2019 год. в изпълнение на Заповед № АД - 401/14.02.2019 год. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Никола Калиманов – Н-к цех ХОГ, Д-я “Производство”

Членове:

1. Ивайло Нинов – Технолог ОЯГ, цех ХОГ
2. Албена Съйкова – Специалист ИД, У-ние “Инвестиции”
3. Ралица Арсенова – Гл. юристконсулт, У-ние “Правно”
4. Наталия Русева – Експерт ОП, У-ние „Търговско”

със задача да отвори и разгледа представените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в ХОГ”.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата е регистрирана в Системата за случаен избор в АОП на 10.12.2018 г.
2. След изтичане на 3 /три/ работни дни, в които не е избрана за контрол, процедурата е открита с решение № ЗОП-Р-263/14.12.2018 г., с което са одобрени обявление за оповестяване на откриване на процедура с № ЗОП-О-698/14.12.2018 г. и Документацията за участие в процедурата.
3. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2018-0202 и в същия ден Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя;
4. Поръчката е обявена с прогнозна стойност в размер на 455 000,00 лв. без ДДС и краен срок за подаване на оферти от участниците 16:00 часа на 15.01.2019 г.
5. С решение за одобряване на обявление за изменение ЗОП-Р-1/02.01.2019г. Възложителят удължава срока за получаване на оферти до 29.01.2019г. с мотива, че са поискани своевременно разяснения по документацията и те не са публикувани на профила на купувача в срока по чл.180, ал.2 (3 дни от получаването на искането за разяснение).
6. В този срок е постъпила 1 (една) оферта:
Вх. № ОП-126/25.01.2019г./11:16ч. – „Енергетическа Техника” ООД, гр.София, ЕИК: 130439449.

На основание чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП, във връзка с това, че в първоначално определения срок е получена само една оферта, Възложителят удължава срока за подаване на оферти с Решение за одобряване на обявление за изменение № ЗОП-Р-15/30.01.2019 г. Решението е публикувано в АОП и на профила на купувача на същата дата.

Срокът за подаване на оферти от участниците, съгласно Решението за одобряване на обявление за изменение е 13.02.2019г., 16:00 ч., а разглеждането на офертите се насрочва за 14.02.2019г. от 10.00ч.

В определения нов краен срок в Централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД не е постъпила друга оферта.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника.

Комисията отвори офертата и извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието ѝ и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
3. Изискването на чл.54, ал.5 от ППЗОП в случая е неприложимо, тъй като офертата е само една.

След приключване на публичната част на заседанието, комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, който е неразделна част от настоящия протокол и е публикуван в профила на купувача на 14.02.2019 г.

Комисията продължи работата си, като пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в ХОГ".

Обобщавайки всичко гореизложено, комисията констатира:

1. „Енергетическа Техника” ООД, гр.София, ЕИК: 130439449

Участникът няма да използва подизпълнители за изпълнение на поръчката.

След подробно запознаване на комисията с документите от техническото предложение на участника, същата констатира:

Техническото предложение на участника „Енергетическа Техника” ООД, гр.София не отговаря на предварително обявените условията и изискванията на Възложителя, заложи в документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка, тъй като са налице несъответствия на техническото предложение на участника с изискванията на Техническо задание №18.50.ХОГ.ТЗ.05 за доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в ХОГ.

- В спецификацията на Участника е посочено, че максимално допустимата температура за работа е 35 °С, като се допуска кратковременна работа (до 30 минути) при температури до 50 °С. Устройството за улавяне на странични предмети и устройството за вакуумно почистване трябва да работят в басейни, където температурата достига до 45 °С. Възложителят е посочил в техническото задание температура от 50 °С. В тази връзка се изисква оборудването да може да работи продължително време при температура от 50 °С.

- Устройството за улавяне на странични предмети, няма да може да изпълни изискванията на Възложителя. Необходимо е помпата с филтърната торба да стоят окачени на кран; между помпата и засмукващата дюза да се свърже гъвкава връзка и дюзата да се движи с помощта на пръти. При това прътите трябва да могат да сключват

ъгъл до 45° (в противен случай няма да може да се бръкне под сегментното покритие – това са капациите, които покриват басейна отгоре и които не могат да се отстранят).

• Вакуумното устройство за почистване под вода, няма да може да изпълни изискванията на Възложителя. Необходимо е бустера да стои окачен на кран (или да се постави на пода в басейна), между бустера и засмукващата дюза да се свърже гъвкава връзка и дюзата да се движи с помощта на пръти. При това прътите трябва да могат да сключват ъгъл до 45° (в противен случай няма да може да се бръкне под сегментното покритие – това са капациите, които покриват басейна отгоре и които не могат да се отстранят).

Съгласно чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено от комисията, тъй като офертата е неподходяща по смисъла на т.25, параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Обобщавайки всичко гореизложено **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП да отстрани участникът **„Енергетическа Техника” ООД, гр.София, ЕИК: 130439449.**

Фактически мотиви: Техническото предложение на участника **„Енергетическа Техника” ООД, гр.София, ЕИК: 130439449 не отговаря** на предварително обявените условията и изискванията на Възложителя, заложен в документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка, тъй като са налице несъответствия на техническото предложение с изискванията на Техническо задание №18.50.ХОГ.ТЗ.05, подробно изложени по-горе.

1. На основание чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП да **прекрати** процедурата за това, че единствената подадена оферта за участие е неподходяща, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Настоящият протокол се състави на 28.03.2019 г. Във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложение:

1. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
2. Протокол постъпили оферти

заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

Председател: / Ив

Членове: 1..... / Ив

3..... / Райица Арсенова /

..... / ва /

..... / Наталия Русева /

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в ХОГ”

На 14.02.2019 г. се събра комисия в състав:

Председател: Никола Калиманов – Н-к цех ХОГ, Д-я “Производство”

Членове:

1. Ивайло Нинов – Технолог ОЯГ, цех ХОГ
2. Албена Съйкова – Специалист ИД, У-ние “Инвестиции”
3. Ралица Арсенова – Гл. юриконсулт, У-ние “Правно”
4. Наталия Русева – Експерт ОП, У-ние „Търговско”

със задача да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в ХОГ”.

Комисията разгледа документите на единствения участник в процедурата и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

1. Вх.№ ОП-126/25.01.2019г., 10:47ч. – “ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ТЕХНИКА” ООД

1.1. Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

1.2. Участникът не следва да представи допълнителни документи.

Председател: заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Никола Калиманов/

Членове:

1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

/Ивайло Нинов/

3.

/Ралица Арсенова/

/Наталия Русева/

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в
ХОГ”**

1. Вх.№ ОП-126/25.01.2019г., 11:16ч. – “ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЕХНИКА” ООД

Краен срок за подаване на офертата: до 16:00 часа на 13.02.2019г.

Отваряне на офертата: 10:00 часа на 14.02.2019г.

Предаващо лице,
Експерт „ОП“:.....
/Наталия
заличено
на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Председател на комисията
Н-к цех "ХОГ":
заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД
/Никола Калиманов/