



ЗАПОВЕД

№ 081-913

гр.Козлодуй, 08/04, 2019 г.

На основание чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки, Протокол на комисия по Заповед № АД-401/14.02.2019 г. и във връзка с Решение № ЗОП-Р-263/14.12.2018 г. за откриване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в ХОГ”**, обявление № ЗОП-О-698/14.12.2018г., регистрационен номер в АОП № 00353-2018-0202, с прогнозна стойност на поръчката в размер на **455 000,00** лв. без ДДС:

1 Отстранявам участника

„Енергетическа Техника” ООД, гр.София, ЕИК: 130439449

Правно основание: Чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

Фактическо основание: Техническото предложение на участника **„Енергетическа Техника” ООД, гр.София не отговаря** на предварително обявените условията и изискванията на Възложителя, заложили в документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка, тъй като са налице несъответствия на техническото предложение на участника с изискванията на Техническо задание №18.50.ХОГ.ТЗ.05 за доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в ХОГ.

- В спецификацията на Участника е посочено, че максимално допустимата температура за работа е **35 °С**, като се допуска кратковременна работа (до 30 минути) при температури до 50 °С. Устройството за улавяне на странични предмети и устройството за вакуумно почистване трябва да работят в басейни, където температурата достига до 45 °С. Възложителят е посочил в техническото задание температура от 50 °С. В тази връзка се изисква оборудването да може да работи **продължително време** при температура от **50 °С**.

- Устройството за улавяне на странични предмети, няма да може да изпълни изискванията на Възложителя. Необходимо е помпата с филтърната торба да стоят окачени на кран; между помпата и засмукващата дюза да се свърже гъвкава връзка и дюзата да се движи с помощта на пръти. При това прътите трябва да могат да сключват ъгъл до 45° (в противен случай няма да може да се бръкне под сегментното покритие – това са капациите, които покриват басейна отгоре и които не могат да се отстранят).

- Вакуумното устройство за почистване под вода, няма да може да изпълни изискванията на Възложителя. Необходимо е бустера да стои окачен на кран (или да се постави на пода в басейна), между бустера и засмукващата дюза да се свърже гъвкава връзка и дюзата да се движи с помощта на пръти. При това прътите трябва да могат да сключват ъгъл до 45° (в противен

случай няма да може да се бръкне под сегментното покритие – това са капаците, които покриват басейна отгоре и които не могат да се отстранят).

2. Прекратявам обществената поръчка.

Правно основание: чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП.

Фактическо основание: Единствената подадена оферта за участие е неподходяща, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. Наименование и адрес на участника:

„Енергетическа Техника” ООД, гр.София, ЕИК: 130439449

Телефон: 02/870 72 32; 0888 608 721

Email: bghatom@gmail.com

Лице за контакти: Вячеслав Александров

На основание чл.181, ал.8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до участника и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4089

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10- (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

