

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на два броя релси за полярен кран”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Съгласно проектните чертежи съществуващи релсов път е изграден от 23 броя релси с дължина 5739 мм и едно затварящо парче с по-малка дължина. Освен това, при производството на тези релси, ако искаме да получим сектор с максимална дължина, заводски технологичното ограничение за права релса е 12500мм. За да се огъне такава масивна релса са необходим захвати който не може да премине през огъващото устройство и остават около 700 мм от всяка страна без изискваното закръгление, които подлежат на отрязване. Така че от 12 500 мм като извадим двата края с приблизително обща дължина 1400мм, остава релса с дължина 11 100 мм. По тази причина, ние ви предлагаме два варианта за доставка:

1. Да доставим 4 броя релси с дължина 6000 мм, което включва необходимата прибавка за да оформите края предвиден за стиковане;
2. Да доставим 2 броя релси с дължина 11 000 мм.

ОТГОВОР: При съставяне на техническата спецификация са отчетени изискванията на стандарт 4121-96, както и възможността за използване на релси с дължини различни от посочените в чертеж 2302 2-12А. Предлаганите в писмото размери не са неприложими, но ще са с повишен неизползваем остатък. В тази връзка е необходимо придържане към изискванията на техническата спецификация.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Подписите в този документ са
заличени
на основание чл. 2
от ЗЗЛД