

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:
“ Доставка на резервни части и помпи, производство на фирма "Випом" АД”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпрос по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: По поз.6 и поз.7- тези резервни части се изработват от месинг. По техническата документация на „Випом” АД, не се допуска изработка от чугун. Така ще бъде и оферирано.

ОТГОВОР: За поз.6 и поз.7 - Допуска се резервните части да бъдат изработени от месинг.

ВЪПРОС: По поз.19- Помпа 3Е32АМ е със данни $Q = 3\text{л/сек}$, $H=26\text{м}$, а не е 32м, уточнете кое е вярно.

ОТГОВОР: Допусната е неточност при изписването на типа на помпата, правилното изписване е: 3Е32М с данни $Q = 3,2\text{л/с}$, $H = 32\text{м}$.

ВЪПРОС: По поз.20- 1. Помпа 3Е17КУЛ ЧУ с двигател ли е или без двигател; 2. Челното уплътнение за каква течност е /напр. вода или киселина, основа/.


ОТГОВОР: Помпа 3Е17КУЛ ЧУ е планирана да бъде без ел. двигател.; Челното уплътнение е предназначено за работа в среда от вода съдържаща основа.

ВЪПРОС: По поз.23- 1. Помпа 7Е40КУЛ с двигател ли е или без двигател; 2. Челното уплътнение за каква течност е /напр. вода или киселина, основа/.

ОТГОВОР: Помпа 7Е40КУЛ е планирана да бъде без ел. двигател.; Челното уплътнение е предназначено за работа в среда от вода съдържаща основа.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЦАНКО БАЧИЙСКИ



Заличено на
основание чл.2
от ЗЗЛД