

 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До  
Всички заинтересовани лица за  
участие в публично състезание с  
предмет:

„Доставка на обратни клапани на  
фланци тип "бътерфлай", с лост и  
противотежест с хидравличен  
амортисьор (демпфер)”  
рег. № 00353-2019-0015

**Относно:** Разяснения по условията на обществената поръчка

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили писмени искания за разяснения с вх. № Ф-1223/25.02.2019г.  
Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС № 1:**

Може ли материалът чугун да бъде заменен със стомана, при условията на срока на експлоатация и гаранционния срок, съгласно т.2.5 от техническата спецификация?

**ОТГОВОР № 1:**

Материалът на изделията следва да е съгласно изискванията на Техническа спецификация № 2018.35.ОСО.УС.ТСП.1982.

**ВЪПРОС № 2:**

Моля да бъдат представени чертежите с геометрични присъединителни размери на фланците от страна на тръбата, както и масогабаритните размери с фундаментните размери под клапаните.

**ОТГОВОР № 2:**

Не е възможно да се представят чертежи, но уточняваме, че от страна на тръбата е монтиран стандартен контра фланец за тръба  $\phi 520\text{мм}$  и за налягане Р 6 бара. Също така не е възможно да се представят масогабаритни размери, но уточняваме, че под клапаните няма фундаменти.

**ВЪПРОС № 3:**

Има ли някакви ангажименти към крайния срок за доставка?

**ОТГОВОР № 3:**

Участниците в настоящата процедура посочват в представените от тях оферти предлагания срок за доставка на изделията, предмет на настоящата обществена поръчка.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



**НАСКО МИХОВ**

Заличено на  
основание чл.2 от  
ЗЗЛД.