

 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в публично състезание с предмет:

„Доставка на обратни клапани на фланци тип "бътерфлай", с лост и противотежест с хидравличен амортизьор (демпфер)“

рег. № 00353-2019-0015

Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за разяснения с вх. № Ф-1333/01.03.2019г. Ви предоставяме следната информация:

Въпроси от 1 до 4 нямат отношение към доставката. Необходимите параметри на клапаните са посочени в техническата спецификация.

Клапаните са елемент от сложна система от консуматори и на въпроси от 1 до 4 не може да се дадат конкретни числови стойности, но ориентировъчно даваме следните отговори:

ВЪПРОС № 1:

Какво е налягането (височината на водния стълб) след клапана?

ОТГОВОР № 1:

Налягането след клапана е около 0,5 бара.

ВЪПРОС № 2:

Какъв е броя на помпите в системата?

ОТГОВОР № 2:

Помпите в системата са 6 бр.с диаметър на тръбопровода 2020мм, като на една помпа има 2бр клапани паралелно монтирани на тръбопроводни отклонения Ду 500мм.

ВЪПРОС № 3:

Какво е налягането създавано от помпата (метри воден стълб)?

ОТГОВОР № 3:

Налягането на помпата е 1,7 бара.

ВЪПРОС № 4:

Какъв е максималния и номинален дебит в тръбопровода?

ОТГОВОР № 4:

Дебит на помпата (основният тръбопровод 2020мм) е 30500 куб. м./час. на тръбопровода на клапана около 2200 куб. м./час.

ВЪПРОС № 5:

Какъв е участъка, където ще се монтират клапаните – вертикален или хоризонтален?

ОТГОВОР № 5:

Клапаните ще се монтират хоризонтално.

ВЪПРОС № 6:

От коя страна на клапана е подходящо да се намират противотежестта и демпфера, относно посоката на движение на флуида през клапана?

ОТГОВОР № 6:

Допуска се противотежестта и демпфера да се намират от дясната страна на посоката на движение на флуида.

ВЪПРОС № 7:

Какъв е допускателен габаритните размери на клапана, указани в техническата спецификация? Тъй като в разясненията по условията на обществена поръчка рег.№761/25.02.2019 АЕЦ Козлодуй, в отговор № 2 се казва, че размерите за височината и ширината на клапана са ориентировъчни?

ОТГОВОР № 7:

Габаритните размери на клапаните да не надвишават посочените в техническата спецификация максимални стойности.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО МИХОВ

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД

