



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица

Относно: Разяснения по пазарна консултация №41099 „Проектиране и изработка на траверса с товароподемност над 120 тона, за съвместна работа с два плаващи крана при аварийно претоварване на контейнери с ОЯГ за ВВЕР-1000”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-2864/16.05.2019 г. от заинтересовано лице, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. Моля конкретизирайте границата на товароподемност – израз „над 120 тона”, при съществуваща 130 тона работна траверса, не дава точно представа.
2. Моля да бъде предоставен черт. СД065-00.00.00 на съществуваща 130 тонна траверса.
3. Моля да бъдат предоставени чертежи на размери и разположение на куките на плаващи 100-тонни кранове.

ОТГОВОРИ:

1. Траверсата ще се използва за претоварване на контейнери ТУК13/1В за превоз на отработено ядрено гориво от реактори ВВЕР-1000. Теглото на зареден с ОЯГ контейнер е приблизително 113 тона.
2. На етап Пазарна консултация (подготовка за провеждане на процедура) не може да бъде предоставен чертеж на съществуващата траверса.
3. Плаващите кранове са с товароподемност 100 тона и куките за крановете(двуроги или еднороги) са стандартни за различна товароподемност. Към момента „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, не разполага с данни за куките на плаващите кранове.