


ВХ-Е-394/23.01.23г.



ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ТЕХНИКА ООД

1113, София, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10,
Тел/факс: +359 2 870 72 32, Тел: +359 888 608 721, bgatom@gmail.com
v.aleksandrov@energotech.bg



До: «АЕЦ Козлодуй» ЕАД,
3321, гр. Козлодуй,

гр. София
Изх. № 200123-03 от
20.01.2023г.

На внимание на: г-н Христо Пачев
Гл. експерт „Маркетинг”,
HPatchev@npp.bg
Тел.: 0973 7 61 49

Относно: Въпрос към точка 11 на техническите изисквания на процедура за пазарно проучване № 50646 с предмет: "Доставка на установки за високоволтни изпитания, разположени на кота 15 в машинните зали на блокове 5 и 6"

Уважаеми г-н Пачев,

Обръщаме се към вас със следния въпрос.

Съгласно точка 11 от „Минималните технически изисквания“, част от цитираната по-горе процедура за пазарно проучване, се поставя изискването погрешността при изпитанията получавана от предлаганите установки да не превишава 1%.

В същото време, не е даден диапазона на напрежение, в който трябва установките да имат такава погрешност.

Моля да получим диапазона на напреженията, в който ще се извършват високоволтните изпитания на вашето оборудване.

С уважение,

Заличено на основание ЗЗЛД

Вячеслав Александров
Управител

