



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпил въпрос по техническите изисквания на публикувана покана за пазарна консултация с наш № 50646 за „Доставка на установки за високоволтни изпитания, разположени на кота 15 в машинните зали на блокове 5 и 6” правим следните уточнения:

1. Диапазона на променливото изходно напрежение, в който ще се извършват високоволтните изпитания е минимум 0÷80 kV.
2. Скоростта на нарастване на напрежението при изпитание да бъде не по-голяма 1 kV/s.
3. Изпитателните променливи напрежения са 14 kV, 24 kV, 36 kV, 39 kV и 67 kV.
4. Грешката при измерване на изпитателното напрежение и ток на утечка да бъде не повече от 1%.
5. Грешката на изпитателното напрежение да бъде не повече от 1%.