

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за „Осигуряване на монорелса и електротелфер с товароподемност 5 т., БПСЗ/Дв ”.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за „Осигуряване на монорелса и електротелфер с товароподемност 5 т., БПСЗ/Дв”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

„В „т.4.7. Условия за безопасност“ на Техническото задание е записано:

- Да бъдат предвидени допълнителни условия за безопасност, които да се осигурят против пожар, експлозия, химическо въздействие, режещи ръбове, свръх тежест и др.

Въпроси:

1. Трябва ли за бъде съоръжението взриво защитено и ако да, на какъв клас взривозащита трябва да отговаря?
2. Трябва ли за бъде съоръжението пожаро защитено и ако да, на какви изисквания трябва да отговаря?
3. Трябва ли за бъде съоръжението защитено химическо въздействие и ако да, на какви изисквания трябва да отговаря?

Отговор: Помещението е категория по пожарна опасност Ф5Д. Няма изисквания съоръжението да е взриво защитено и защитено от химическо въздействие.