





ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ТЕХНИКА ООД

България 1113, София, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10,
Тел/факс: +359 2 870 72 32, Тел: +359 888 608 721, bgatom@gmail.com



До: «АЕЦ Козлодуй» ЕАД,
3321, гр. Козлодуй,

На внимание на г-жа Цветелина Йотова
С-р „Маркетинг, АЕЦ Козлодуй
Тел.: 0973 7 61 63
E-mail: CTYotova@npp.bg

гр. София
Изм. № 080124-01 от 08.01.2024г.

Относно: Въпрос по пазарна консултация № 52879 с предмет “Доставка на предпазни мембрани за барботажни баци тип 03.9118.014“

Уважаема госпожо Йотова,

След като се запознахме с изискванията поставени в Поканата за пазарна консултация и Техническите изисквания към предпазните мембрани обект на доставка, ние се обръщаме към Вас с молба да получим следното разяснения.

В поканата се изисква предложението да съдържа подробно описание за потвърждаване на съответствието на предпазните мембрани с техническите изисквания.

От точка 2.1 на Техническите изисквания към пазарната консултация се вижда че предпазните мембрани ще бъдат влагани в съоръжения с клас на безопасност 3-Н, клас на сеизмична устойчивост I, клас по качество С и в точка 4 на тези техническите изисквания се казва, че е необходим сертификат/декларация за съответствие потвърждаващ, че мембраните ще се разкъсат при достигане на налягане до 0,86 МПа (т.б от ТИ към чертеж 03.5001.037.

Нашият въпрос е, дали ще бъде необходимо характеристиките на предпазните мембрани, които са изложени в чертежа и техническите изисквания да бъдат доказани с протоколи от изпитания на стенд в завода производител, които да бъдат основание за издаване на сертификата или декларацията към съпроводителната документация.

С Уважение,

ЗЗЛД

Управител