



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: **“Доставка на възбудителен токов трансформатор за възбудителна система Thyripart за 5(6)GV(W,X) на 5(6)ЕБ ”**

Във връзка с постъпили въпроси по пазарна консултация № 53391 за „Доставка на възбудителен токов трансформатор за възбудителна система Thyripart за 5(6)GV(W,X) на 5(6)ЕБ” правим следните уточнения:

Въпрос:

Възможна ли е замяна на трансформатор токов модел STD115 с друг тип трансформатор или еквивалентен, отговарящ на изискванията от техническата спецификация?

Отговор:

Възможна е замяната на трансформатор токов модел STD115 с еквивалентен, при който да бъдат спазени:

- изискванията на техническата спецификация;
- габаритните размери в съответствие с STD115;
- еквивалентният трансформатор да бъде произведен съгласно чертеж 02-029-ВТ-28512-М.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 40 14.