

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:
“ Доставка на измерителни уреди – топломери, водомери и електромери.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

1. ВЪПРОС:

Във връзка с Публична покана за доставка измерителни уреди - топломери водомери и електромери молим да уточните по поз 1 - Топломери

Какво е процесното присъединяване за исканите топломери - предполагаме фланцево поради размера на тръбите - 133/89/159/57 ?

1. ОТГОВОР:

Не е уточнен начина на присъединяване, тъй като са възможни всички начини на присъединяване (резбови или фланцеви).

2. ВЪПРОС:

Моля, да уточните дали зададените размери на тръбите са външен или вътрешен диаметър на тръбите и вид на материала на тръбите !

2. ОТГОВОР:

Тръбите 1½” и 2” са поцинковани, останалите са черни тръби.
За топломерите всички тръби са черни.

РАЗЯСНЕНИЕ: Срокът посочен в раздел III и IV от публична покана с ИД 9013849 е 15.04.2013 г. до 16:00 часа.