

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:  
“ **Доставка на измерителни уреди – топломери, водомери и електромери.**”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**1. ВЪПРОС:**

Необходимо ли е интерфейсите модули да са изваждаеми (заменяеми) от електромера?

**1. ОТГОВОР:**

Не, не е необходимо.

**2. ВЪПРОС:**

Необходимо ли е електромера да има всички посочени интерфейси и протоколи или може да имат част от тях (например M-bus, RS485 и RS232)?

**2. ОТГОВОР:**

Оптичен порт и поне един от останалите (M-bus, RS или Ethernet).

**3. ВЪПРОС:**

GSM модемът необходимо ли е да бъде вграден в електромера или може да се използва външен такъв?

**3. ОТГОВОР:**

GSM модемът не е необходимо да бъде вграден може и външен.

**4. ВЪПРОС:**

Възможно ли е да се предложи електромер клас С по MID вместо клас 0.5S?

**4. ОТГОВОР:**

Няма все още изградена мрежа за дистанционен контрол и четене на уредите за мерене.

**5. ВЪПРОС:**

Моля да посочите какъв протокол за комуникация с електромерите използвате?

**5. ОТГОВОР:**

За предпочитане е Вашите уреди да използват стандартни протоколи, които не изискват софтуер на точно определена фирма.