




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на 3 броя високоволтови прекъсвачи тип 3AQ1 EG”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-4672/18.08.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В тръжната документация, в частта “ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ” № ОРУ.ТЗ.007/2014, стр. 4, т.5.3, се изисква екип от минимум трима специалисти: „Работниците и служителите на Изпълнителя трябва да притежават лиценз от завода-производител за ремонт на прекъсвачи тип 3AQ1 EG/72,5Kv, не по-ниска от III гр. за член на бригадата, IV гр. за изпълнител на работата и V гр. за отговорен ръководител по ТБ съгласно ПБЗР-ЕУ”.

Съгласно процедурите на завода-производител, такава дейност не изисква повече от един сертифициран специалист, който да извърши основният ремонт на прекъсвачите. Отсъствието на другите двама специалисти, както е описано в т.5.3, по никакъв начин няма да повлияе на качеството на ремонта, както и на времето за неговото изпълнение.

„АЕЦ – Козлодуй” ЕАД би ли допуснал задачата да бъде изпълнена само от един сертифициран специалист от завода-производител?

ОТГОВОР:

Съгласно ПБЗР-ЕУ при работа в ОРУ над 1000V с автовишка (ще бъде осигурена от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД) е необходимо състава на бригадата по наряд да бъде от минимум 3 лица (отговорен ръководител, изпълнител и член на бригадата).

Достатъчно е един от тримата да има лиценз от завода-производител и той да бъде член на бригадата. Ако не може да му бъде издадена III кв. група по ПБЗР-ЕУ, ще бъде придружен от служител на цех ОРУ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН ГЕНОВ

