



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Възпрепятстване навлизане на вода в канализационната мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД при заливане на низината от високи води на река Дунав– Етап 1”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-2184/27.03.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Част ХТС, Поз.1 - „Масов изкоп в почви 4 категория за резервоар ЗР2 и извозване на депо в т.ч. монтажна площадка и тр. Ф1200 с дължина 30 м извозване на депо до 1 км.

- На какво разстояние ще се извозват почвите до депото и каква е таксата за тях?
- Монтажната площадка от стоманобетон ли е, ако да - с каква дебелина и площ е тя, и трябва ли Изпълнителя да предвиди разбиването ѝ?
- Тръба ф1200 предвидена за демонтиране с какво тегло е?
- Предвижда ли се такса депо за отпадъците от монтажната площадка и тръба ф1200?

ОТГОВОР 1:

Позицията се отнася само за изкопи за изпълнение на ЗР2, монтажна площадка и откопаване на тръба Ф1200 /не касае разбиване на стоманобетон/ и извозването се извършва на депо до 1 км върху терен на Възложителя, поради което не се предвижда заплащане на такса.

ВЪПРОС 2:

Част ХТС. Поз.4 - „Изграждане на дигите на резервоара от насип от глина уплътнена на пластове до 18 кN/м3 - Добиването и превоза на глината за сметка на Възложителя ли е, ако не, има ли регламентирано място от което ще се добива тя, заплаща ли се такса и разстоянието до обекта? На каква височина ще се изграждат дигите?

ОТГОВОР 2:

Доставката на глина се извършва от Изпълнителя. Местодобивът не е уточнен, за да бъде на конкурентна основа.

**ВЪПРОС 3:**

Част ХТС. Поз.5 - „Полагане на баластра за основа на монтажна площадка за дренаж с височина 20см. - позицията е с мярка „м2“, грешка ли е това и трябва ли да се тълкува, че позицията е с мярка „м3“

**ОТГОВОР 3:**

Мярката е “м2”

**ВЪПРОС 4:**

Част ХТС. Поз.10 - „Доставка и монтаж на армировка за облицовка и монтаж на площадка от Ст. АIII и диаметър ф12“ - какво съоръжение ще се облицова?

**ОТГОВОР 4:**

Армира се облицовката на задържателен резервоар 2 /ЗР2/ и монтажната площадка.

**ВЪПРОС 5:**

Част ХТС. Поз.11- „Изпълнение на фуги на облицовката“ - За дилатационни фуги съставени от готови профили с дюбелна система и анкери ли се касае в позицията, ако не моля за уточнение какво включва въпросната позиция?

**ОТГОВОР 5:**

Фугите на облицовката се изпълняват съгласно проекта като се използват сл. материали: чамова дъска, стиропор и каучуков мастик.

**ВЪПРОС 6:**

Част ХТС. Поз.21 - „Направа на кофраж за канавка“ - мярката е м3, не трябва ли да е м2?

**ОТГОВОР 6:**

Мярката за кофража е “м2”

**ВЪПРОС 7:**

Част ХТС. Поз.23 - „Направа на обратен насип, включително уплътняване“ - с какъв материал предвижда Възложителя да се изпълни обратния насип?

**ОТГОВОР 7:**

Обратният насип се извършва с материала от изкопа.

**ВЪПРОС 8:**

Част ВиК. Поз.3 - „Демонтаж на тръби ф1200 и ф1300“ - от какъв материал са тръбите?

**ОТГОВОР 8:**

Тръбите са стоманобетонени.

**ВЪПРОС 9:**

Част ВиК. Поз.4 - „Извозване на излишната земна маса на депо до 500м“ - предвижда ли се такса депо и ако да в какъв размер е тя?

**ОТГОВОР 9:**

Не се предвижда такса, тъй като се извозва на депо върху терен на Възложителя.

ВЪПРОС 10:

Част ВиК. Поз.14 - „Превоз на земна почва от депо до 1км“ - за превоз ДО депо ли се касае, а не както е записано ОТ депо?

ОТГОВОР 10:

Да се чете “Превоз на земна почва до депо до 1 км”.

ВЪПРОС 11:

Част ВП. Поз. 7 - „Направа на бетонов бордюр 15/25/50-100“ - да се тълкува ли че се касае за полагане на готови бетонови бордюри с горепосочените размери?

ОТГОВОР 11:

Съгласно проекта /готови бетонови бордюри/.

ВЪПРОС 12:

Част ВП. Поз. 4 - „Отнемане на хумуса и извозването му на депо до 1 км“ - предвижда ли се такса депо и ако да в какъв размер е тя?

ОТГОВОР 12:

Не се предвижда такса, тъй като се извозва на депо върху терен на Възложителя.

ВЪПРОС 13:

Част:ВиК. Поз.17 - Приема ли Възложителя помпите да бъдат еквивалентни на посочените?

ОТГОВОР 13:

За всички позиции, в които са посочени производители, да се чете “или еквивалентно”.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

