



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
№ 23/6
Дата: 30.04.2018

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Оценка на програми за контрол на метала и извършване на оценка на конструкции, системи и компоненти (КСК) на оборудване по втори контур на блок 5”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. С цел определяне на възможността за участие в процедура “Оценка на програми за контрол на метала и извършване на оценка на конструкции, системи и компоненти (КСК) на оборудване по втори контур на блок 5” Ви моля да ни съобщите за възможността за изпълнение от АЕЦ Козлодуй на контрола на метала по КСК метод указан в техническото задание

ОТГОВОРИ:

1. В техническото задание не са посочени методи на контрол и/или изпитване. В т.1.2.3. е записано - За изпълнение на част от мерките е необходимо да се извърши контрол на метала на оборудването в зони с потенциал за разрушаване. Контролът следва да се извърши от Възложителя, по работни програми, които трябва да бъдат оценени от Изпълнителя за обхват на критичните места и ефективност на методите на контрол спрямо механизмите на деградация на механични свойства, т.е. “АЕЦ Козлодуй” се ангажира да извърши безразрушителния контрол, като за момента не сме в състояние да изпълним динамична твърдост и твърдост на уплътнителни повърхнини от аустенитна стомана.

, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДМИТЪР АНГЕЛОВ

