



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

**Всички заинтересовани лица за участие
в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:**

**“Доставка на помпени агрегати за
борен концентрат от система
5,6TB30D01,02,03”**

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
рег. № ...
дата: 20.04.2010
3521 гр. Козлодуй

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ: Съгласно Вашето запитване е указано, че искате да замените съществуващи помпи съгласно ГОСТ стандарта. Имате също така изисквания относно типа и размера на фланциите, което ни навежда на мисълта, че искате да подмените съществуващите помпени агрегати без да извършвате преработка на тръбопровода. В случай, че това е Вашето изискване ни е необходима следната допълнителна информация:

- Съгласно кой ГОСТ стандарт са съществуващите помпени агрегати? В техническото задание е указано, че помпите трябва да бъдат съгласно EN ISO 9905. Могат ли да бъдат съгласно стандарта ISO 5199 или съгласно стандарта API610?
- Съгласно кой ГОСТ стандарт и кое изпълнение са фланциите на съществуващите помпи? Задължително ли е новите помпи да са със същите фланци? Ако може да ги замените с други фланци, моля укажете съгласно кои стандарти могат да бъдат и можете ли да измените диаметъра им с помощта на преходници?
- Междуфланцевото разстояние между входа и изхода на помпите.
- Разстоянието на центъра на входящия фланец и петите на основната плоча.
- Ако са Ви необходими помпени агрегати, които да инсталирате без допълнителни преработки на фундамент, входящ и изходящ тръбопровод, моля да ни предоставите точни габаритни чертежи на съществуващите помпени агрегати.
- Моля укажете имате ли изисквания към материално изпълнение на помпите и конфигурацията на механичните уплътнения (освен, че помпите трябва да са от неръждаема стомана и механичното уплътнение единично механично).
- Моля укажете еквивалентните за Вас европейски (или международни) стандарти на руските стандарти, които са споменати в техническото задание.

ОТГОВОРИ:

1. Заменяемото оборудване е изготвено по стандарти от 60-те години и затова от страна на Възложителя е определен съвременен стандарт ISO 9905, където са заложени изискванията към класовете по безопасност на оборудването. Задължение на Участника е да обоснове използването на различен от посочения стандарт при доставка на оборудване по друг стандарт. В случая използването на стандарта ISO5109 е за оборудване от 2 клас на безопасност и е приемливо, но ТЗ е за 3-Н клас по безопасност, т.е. по-нисък.

2. Относно геометричните размери

- В ТЗ са представени геометричните размери на съществуващото оборудване без присъединителните фланци. Участникът е необходимо да предложи оборудване с подобни размери - няма изрично фиксиране на размерите. В ТЗ са заложени изискванията за фланцевите съединения. Може да използвате ГОСТ-12821-80,12822 и т.н.
- В ТЗ са указаны изискванията към материалите за изпълнението на агрегатите.
- Монтажа на оборудването по място, не е предмет на ТЗ.

Задължение на Участника е да обоснове използването на различен от посочения стандарт при доставка на оборудване по друг стандарт.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

