



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ 278 - 3806

гр. Козлодуй, 01 / 12 2015 г.,

На основание чл. 89, ал. 6, във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед №АД1517/21.05.2015 и № АД2359/28.07.2015г., във връзка с Решение № ЗОП-Р-102/03.04.2015 г., за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Доставка на помпени агрегати за борен концентрат от система 5,6ТВ30D01,02,03”** и публикувано обявление в регистъра за обществени поръчки от 03.04.2015г.

ОБЯВЯВАМ

1. Класираните участници в процедурата, съгласно критерият за оценка на офертите – “най-ниска цена”, както следва:

I обособена позиция – Доставка на помпени агрегати за борен концентрат от система 5,6ТВ30D01,02

Първо място: “АТП-Атомтоплопроект” ООД, гр. София

Телефон: 02/ 8164530

Факс: 02/ 8164532

Email: mail@atomtoploproekt.com

Лице за контакт: Стефан Симовски – Управител

Второ място: “Сиана Електрик” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/ 8658139

Факс: 02/ 8658109

Email: office@sianaelectric.com

Лице за контакт: Алла Комарова - Управител

Трето място: “Квант инженеринг” ООД, гр. София

Телефон: 02/ 8688860

Факс: 02/ 8688861

Email: office@qvant-bg.com

Лице за контакт: Красимир Пъшев – Управител

II обособена позиция – Доставка на помпени агрегати за борен концентрат от система 5,6ТВ30D03

Първо място: “АТП-Атомтоплопроект” ООД, гр. София

Телефон: 02/ 8164530

Факс: 02/ 8164532

Email: mail@atomtoploproekt.com

Лице за контакт: Стефан Симовски - Управител

Второ място: “Сиана Електрик” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/ 8658139

Факс: 02/ 8658109

Email: office@sianaelectric.com

Лице за контакт: Алла Комарова - Управител

Трето място: “Квант инженеринг” ООД, гр. София

Телефон: 02/ 8688860

Факс: 02/ 8688861

Email: office@qvant-bg.com

Лице за контакт: Красимир Пъшев - Управител

2. Участникът “АТП-Атомтоплопроект” ООД, гр. София, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет по двете обособени позиции с мотива, че е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена”.

3. Отстранения Участник

“Прострийм Груп” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/ 9179310

Факс: 02/ 9179312

Email: office@prostream.bg

Лице за контакт: Сирма Мутафчийска – Управител

Правно основание: Чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки.

Фактическо основание:

1. Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на т. 2.7 от Техническото задание, а именно: В т. 2.7. от Техническите задания по двете обособени позиции Възложителят изисква “Доставените помпи да отговарят на БДС EN ISO 9905:2000 Технически изисквания за центробежни помпи. Клас I. Оборудването, обект на доставката може да отговаря на други съответстващи нормативни документи и стандарти, като доставчикът трябва да обоснове избора им в документите към офертата”. В предложението за изпълнение на поръчката Участникът е посочил стандарт IEC60034 (Въртящи се електрически машини), а в допълнително представените разяснения към офертата, участникът декларира, че помпите ще бъдат проектирани и произведени, съгласно Le RCC-M Regles de Conception et de Construction des Matériels Mécaniques des Îlots Nucleaires REP (Правилник за проектиране и производство на механични елементи за ядрени инсталации). Нито един от посочените стандарти няма пряко отношение към проектирането и производството на помпени агрегати, а и участникът по никакъв начин не обосновава избора на тези стандарти, така както е изискано в Техническите задания и по двете позиции.

2. В т. 2.1. от Техническите задания са записани изисквания за клас на безопасност на оборудването – 3Н и клас по качество С. Участникът в своята оферта и по двете позиции не е записал дали оборудването, което той предлага отговаря на тези изисквания.

3. В т. 2.3.1 от Техническите задания е записано изискване за протечка от уплътнението – не повече от 0,031/h. Тази информация липсва в офертата на участника по двете обособени позиции.

4. Офертата на участника и по двете позиции съдържа само техническа спецификация и таблица с данни и приложени схеми. Таблицата с данни и приложените схеми не са преведени на български език, както се изисква в документацията за участие. В офертата липсва Техническо описание на предлаганата стока, съгласно изискванията на документацията, както липсва и списък на документацията, съпровождаща стоката.

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

