

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Частична реконструкция на сградата на отдел “Радиоecологичен мониторинг” за осигуряване на допълнителни лабораторни помещения”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Моля да бъдат уточнени вида на вратите – Алюминиеви врати, както е по Спецификация към проекта или Пожароустойчиви с EI 60, както е в Количествената сметка приложение към документацията на офертата?

Поз.№46 в КС – Доставка и монтаж на двукрили врати 160/200 EI 60 на зид 15 см – 1 бр.;

Поз.№47 в КС – Доставка и монтаж на двукрили врати 160/200 EI 60 на зид 25 см – 1 бр.;

ОТГОВОР:

Алюминиеви врати, както е по Спецификация към проекта, тъй като помещенията са от един и същ клас по функционална пожарна опасност Ф5Д.