



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Пазарна консултация № 33726 по реда на чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани участници на пазара, че набира индикативни оферти по реда на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6QD01,02; 5,6TL01-04”.

Офертата е необходимо да съдържа:

- подробно описание на предлаганите въздухоохладители, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- информация за производителя на въздухоохладителите;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес

Офертата трябва да бъде представена в срок до 16⁰⁰ часа на 10.10.2016г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена от Емилия Митева – Специалист „Маркетинг”, тел. +359 973 7 3483, e-mail: egmiteva@npp.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6QD01,02; 5,6TL01÷04

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Въздухоохладители тип ВО-194/2510-61-Н -О4 са елемент от системи 5,6TL01÷04 разположени в 5,6ХЗ. Към всеки вентилатор са монтирани 6бр. въздухоохладители, осигуряващи климат в различни зони от херметичния обем.

Вентилационна система 5,6QD01,02 е предназначена за охлаждане на закритите токопроводы 9,10GQ. Охлаждането се осъществява по затворен цикъл от 2бр. вентилатори, към които са монтирани 3бр. въздухоохладители.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Съгласно Приложение №1 към настоящата техническа спецификация

2.2. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1 към настоящата техническа спецификация

2.3. Характеристики на материалите

Няма допълнителни изисквания.

2.4. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок 36 месеца, жизнен цикъл 30 години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Въздухоохладители да се доставят в заводска опаковка не позволяваща повреда при транспортиране и разтоварване.

3.2. Условия за съхранение

Производителя да укаже условията за съхранение на въздухоохладителите.

4. Документи, които се изискват при доставката

- Сертификат за съответствие;
- Протоколи от хидравлични изпитания;
- Инструкция за монтаж, техническо обслужване и ремонт;

- Паспорт с гаранционна карта;

Всички придружаващи стоката документи да са на български език.

5. Входящ контрол

Доставеното оборудване да премине общ входящ контрол по указания в “АЕЦ Козлодуй” ред на “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”, ДОД.КД.ИК.112.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)
№

за доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6QD01,02; 5,6TTL01÷04

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	101230	Въздухоохладител ВО-267/2510-62-М-УХЛ4	Топлинен поток, кВт -267 Разход на вода до 118 м3/ч Разход въздуха до 13.8 м3/с Температура охлаждаща вода +30°С Температура на охлаждания въздух +40°С Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление – 350Pa Хидродинамическо съпротивление- 0,07 MPa Работно налягане на водата-0,5 MPa Налягане за хидравлично изпитание- 0,8 MPa Вътрешен обем, м ³ - 0.078 Габаритни размери, мм - 2840x1250x250 Маса, кг ~ 540 Клас по безопасност: 4 по ОПБ-88/97 НП -001-97(ПНАЭГ -01-011-97) Категорията по сеизмоустойчивост: 3 по НП-031-01	2	бр	ИАКЯ.065174.011 А-20	
2	105230	Въздухоохладител Тип ВО-194/2510-61-Н-О4	Топлинен поток, кВт -194 Разход вода, м3/ч -86,0 Разход въздух, м3/с -10,2 Температура охлаждаща вода + 35°С Температура на охлаждания въздух	17	бр	ИАКЯ.065174.010А-12	

