


ПРОМТЕХСТРОЙ ООД



гр. Бургас, п.к.8000
кв. Сарафово
ул. Комсомолска 16

тел. +359 988796230, +359 896927213

IBAN: BG09RZBB91551007118609

BIC: RZBBBGSF

E-mail: pts_ga@mail.bg, promtehstroy@mail.bg,

E-mail: promtehstroy_bugrim@mail.bg

№ 156/06.10.2016 г.

ОФЕРТА

ДО: АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Относно: пазарна консултация № 33726 по реда на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6 QD01,02;5,6TL01-04”

ОТ: „ПРОМТЕХ СТРОЙ” ООД

Адрес по регистрация: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Комсомолска, № 16,

тел.: +359 89 6927213, +359 98 8796230,

e-mail: promtehstroy_bugrim@mail.bg, pts_ga@mail.bg

ДДС № (VAT №):BG203546632,

ЕИК 203546632,

МОЛ Геннадий Александрович Бугрим

Банкови реквизити:

Raiffeisen BANK, гр. Бургас, ул. Александровска 115

IBAN: BG09RZBB91551007118609

BIC: RZBBBGSF

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на пазарна пазарна консултация № 33726 по реда на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6 QD01,02;5,6TL01-04”

Нашата оферта съдържа:

- подробно описание на предлаганите резервни части;
- еденична цена и обща стойност;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок
- информация за производителя;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, e-mail

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ЕДЕНИЧНА И ОБЩА ЦЕНА

ИД по BAAN	Наименован ие	Технически характеристики	Мярка/мерна еденица	Коли чест во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Еденична цена в лева без ДДС	обща стойност
1	101230 Въздухоохладител ВО-267/2510-62-М-УХЛ4	Топлинен поток, кВт – 267 Разход на вода до 118 м3/ч Разход въздуха до 13,8 м3/с Температура охлаждаща вода +30°C Температура на охлаждения въздух +40°C Основни норми на водата – ПВ Аеродинамично съпротивление-350 Pa Хидродинамическо съпротивление-0,07 MPa Работно налягане на водата- 0,5 MPa Налягане за хидравлично изпитание-0,8 MPa Вътрешен обем, м3 – 0,078 Габаритни размери, мм – 2840x1250x250 Маса, кг ≈540 Клас по безопасност: 4 по ОПБ-88\97 НП-001-97(ПНАЭГ-01-011-97) Категория по сеизмостойчивост: 3 по НП-031-01	бр	2	ИАКЯ.065174.011 А-20	36 270	72 540
2	105230 Въздухоохладител Тип ВО-194\2510-61-Н-04	Топлинен поток, кВт-194 Разход вода, м3/ч-86,0 Разход въздух, м3/с – 10,2 Температура охлаждаща вода +35°C	бр	17	ИАКЯ.065174.010А12	90 500	1 538 500

Информация за производителя: ОАО „Калориферный Завод” гр. Кострома, Русия.

Гаранционен срок: 36 месеци от датата на поставка

Срок и условия на доставка: 60 дни DDP Козлодуй

ДАТА: 06.10.2016 г.



С УВАЖЕНИЕ:

Геннадий Александрович Бугрим

/директор/