

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Полагане на оптичен кабел (ОК) SM 96 влакна от АС Управление до ЦКС4 ЕП 2”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

По повод позиция 19 – Искате да кажете, че PVC гофрираната тръба трябва да издържа на температури от -200 до +600 градуса Целзий?

ОТГОВОР:

Техническа грешка, за която се извиняваме. Да се чете от -20⁰ до + 60⁰С.