

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Полагане на оптичен кабел (ОК) SM 96 влакна от АС Управление до ЦКС4 ЕП 2”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. По позиция №4 какви са укрепващите елементи и къде ще бъдат закрепени (стена, таван), какви са фасонните детайли, видове ъгли или преходи?
2. Имаме необходимост от детайл за позиция №10 – направа на бетонна кабелна шахта с размери 90/120/110 см и за позиция №12 – детайл за направа и монтаж на капаци (за кабелни шахти от ламарина с дебелина 3 мм)
3. По позиция №16 – каква да е кутията единична или двойна?
4. Относно позиция №17 – какви да са влакната, с какво натоварване, сух или желиран, с колко туби е, колко влакна има в една туба?
5. Имаме необходимост от детайл по позиция №20 – изработка (ламарина 1,2 мм) за кабелни кораби 300/100 и единична дължина 2 м. По какъв начин ще се закрепват кабелните кораби?

ОТГОВОРИ:

1. Кабелната скара ще се монтира на стена, таван и по охранна полоса. Фасонните детайли са комплексна доставка в зависимост от фирмата производител.
2. Капаците да се изработят според размерите на шахтата. Да бъдат окомплектовани със заключване, да имат антикорозионно покритие и боядисани с боя, издържащи на външни атмосферни влияния. Детайли ще бъдат дадени при изпълнение на СМР.
3. За 19” РАК Оптичната кутия да е като от снимката.

4. Кабелът да е Сингъл мод. Другите технически характеристики зависят от фирмата производител на кабела.

5. Става на въпрос за рехабилитация на съществуващи кабелни трасета. Закрепването зависи от съответния участък на рехабилитираното трасе.

Приложение: Снимка по отговор 3.

