




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. “Враца”

рег. № в АОП 00353-2017-0116

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №Ф-4908/29.08.2017 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Какъв е диаметъра на съществуващ топлопровод и как е положен (подземно или канално) по ул. “Свilen Русев”?

ОТГОВОР 1:

Тръбопроводът по ул. Св. Русев е положен подземно, безканално и е с диаметър DN100.

ВЪПРОС 2:

Относно камера K-15-6-4 – къде е разположена по трасето и какво има в нея?

ОТГОВОР 2:

Камера K-15-6-4 е разположена на кръстовището на ул. “Свilen Русев” и ул. “Враца”, в близост до левия тротоар на ул. “Враца”. В камерата са разположени 2 броя сферични крана DN40 (захранващи абонати от ул. “Враца” 1,2 и 3) и 2 броя сферични крана DN32 (захранващи абонат на ул. “Свilen Русев”).

ВЪПРОС 3:

Има ли налична топлофикационна схема на участъка (ул. "Свilen Русев" с ул. "Враца") с нанесени подземни съоръжения (подземен и надземен кадастри).

ОТГОВОР 3:

Не се разполага със скица на участъка с нанесени подземни комуникации.

ВЪПРОС 4:

Моля, посочете броя и топлинната мощност на присъединяваните абонати по ул. "Враца".

ОТГОВОР 4:

10 броя абонати, с по 80 kW мощност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

