

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка на резервни части по РП 2017 за отдел ТСС”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с Вх. № АЕЦ Ф-6256/17.11.2017 г. по обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Моля, за уточнение по последните 2 позиции – №11 и №12 от техническата спецификация (табличен вид), а именно:

Позиция №11 – Мост, винтов за клема тип WQV 2,5/4мм – за 2,5мм или за 4мм?

Позиция №12 – Мост, винтов за клема тип WQV 4/10мм – за 4мм или за 10мм?

ОТГОВОР:

Позиция №11 – 2,5 мм²/4 - поредица от 4 броя винтове, 2.5 мм² долепени и четирите един до друг в съответната изолация;

Позиция №12 – 4 мм²/10 - поредица от 10 броя винтове, 4 мм² долепени и десетте един до друг в съответната изолация.

**ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ**

