



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване"

рег. № в АОП 00353-2018-0033



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-1781/19.03.2018г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

В част „ОВК” на подобект „Работни помещения с преустройство на съществуващата сграда” в работен чертеж № ОВ-408 има дадена защитна завеса съответно и метална решетка отдолу под нея, но в КСС-то липсва това нещо. Въпроса ни е дали това ще се доставя за да го оферираме? Ако ще се доставя да ни се посочат размерите.

ОТГОВОР 1:

Защитната завеса е дадена в количествената сметка в позиция 27 като "Доставка и монтаж на параван за заваръчна зона. Клас на реакция на огън най-малко А2. Размери на паравана: Дължина - 1500мм; ширина - 600мм и височина минимум 1800мм", а металната решетка е съществуваща и не е необходимо да се оферира.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

