




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ДОСТАВКА НА СИЛФОННИ ВЕНТИЛИ
И СИЛФОННИ КИП ВЕНТИЛИ”**

рег. № 00353-2018-0036

Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило писмено искане предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС: „При приложената спецификация към процедура с решение ЗОП-Р-45/07.03.2018г., в т.2.3. липсва текста „вентилите да са ремонтно-пригодни-без отрязване от тръбопровода”. Моля да ни бъде разяснено дали е техническа грешка и остава ли техническото изискване да са ремонтно пригодни-без отрязване от тръбопровода.”

ОТГОВОР: В комплекта на документацията по процедурата публикувана с решение Р-ЗОП-45/07.03.2018г. е включена актуална Техническа спецификация с № 2017.30.РО.00.ТСП.1309/1 която НЕ съдържа изискване за ремонтпригодност без отрязване от тръбопровода.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

